

# 太阳能控制器192V---200A

产品名称	太阳能控制器192V---200A
公司名称	佛山市协尔信新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	名称:太阳能控制器 产品用途:控制器
公司地址	佛山市禅城区南庄镇罗格丰裕围开发区6号厂房
联系电话	13047050719

## 产品详情

cx-10i型太阳能电源单路输出控制器

使用说明书

### 【主要特点】

使用了单片机和专用软件，实现了智能控制；利用蓄电池放电率特性修正的准确放电控制。放电终了电压是由放电率曲线修正的控制点，消除了单纯的电压控制过放的不准确性，符合蓄电池固有的特性，即不同的放电率具有不同的终了电压。具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制；以上保护均不损坏任何部件，不烧保险；采用了串联式pwm充电主电路，使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半，充电效率较非pwm高3%-6%，增加了用电时间；过放恢复的提升充电，正常的直充，浮充自动控制方式使系统由更长的使用寿命；同时具有高精度温度补偿；直观的led发光管指示当前蓄电池状态，让用户了解使用状况；所有控制全部采用工业级芯片（仅对带i工业级控制器），能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制，定时控制精确。取消了电位器调整控制设定点，而利用了e方存储器记录各工作控制点，使设置数字化，消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差降低准确性、可靠性的因素；使用了数字led显示及设置，一键式操作即可完成所有设置，使用极其方便直观，全密封防水型（-s）具有完全的防水防潮性能。

### 【系统说明】

本控制器专为太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统设计，并使用了专用电脑芯片的智能化控制器。采用一键式轻触开关，完成所有操作及设置。具有短路、过载、独特的防反接保护，充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施，详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池的端电压、放电电流、环境温度等涉及蓄电池容量的参数进行采样，通过专用控制模型计算，实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高效、高准确率控制，并采用了用高效pwm蓄电池的充电模式，保证蓄电池工作在最佳的状态，大大延长蓄电池的使用寿命。具有多种工作模式、输出模式选择，满足用户各种需要。

## 【安装及使用】

控制器的固定要牢靠：

外形尺寸：140 x 90.5 (mm)

安装孔尺寸：133.5 x 70(mm)

1,导线的准备：建议使用多股铜芯绝缘导线。先确定导线长度，在保证安装位置的情况下，尽可能减少连线长度，以减少电损耗。按照不大于 $4a/mm^2$ 的电流密度选择铜导线截面积，将控制器一侧的接线头剥去5mm的绝缘。

2,先连接控制器上蓄电池的接线端子，再将另外的端头连至蓄电池上，注意+，一极，不要反接。如果连接正确，指示灯(2)应亮，可按按键来检查。否则，需检查连接对否。如发生反接，不会烧保险及损坏控制器任何部件。保险丝只作为控制器本身内部电路损坏短路的最最终保护。

3,连接光电池导线，先连接控制器上光电池的接线端子，再将另外的端头连至光电池上，注意+，一极，不要反接，如果有阳光，充电指示灯应亮。否则，需检查连接对否。

4,负载连接，将负载的连线接入控制器上的负载输出端，注意+，一极，不要反接，以免烧坏用电器。

## 【使用说明】

充电及超压指示：当系统连接正常，且有阳光照射到光电池板时，充电指示灯(1)为绿色常亮，表示系统充电电路正常；当充电指示灯(1)出现绿色快速闪烁时，说明系统过电压，处理见故障处理内容；充电过程使用了pwm方式，如果发生过放动作，充电先要达到提升充电电压，并保持10分钟，而后降到直充电电压，保持10分钟，以活激蓄电池，避免硫化结晶，最后降到浮充电电压，并保持浮充电电压。如果没有发生过放，将不会有提升充电方式，以防蓄电池失水。这些自动控制过程将使蓄电池达到最佳充电效果并保证或延长其使用寿命。

蓄电池状态指示：蓄电池电压在正常范围时，状态指示灯(2)为绿色常亮；充满后状态指示灯为绿色慢闪；当电池电压降低到欠压时状态指示灯变成橙黄色；当蓄电池电压继续降低到过放电压时，状态指示灯(2)变为红色，此时控制器将自动关闭输出，提醒用户及时补充电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时，将自动使能输出开通动作，状态指示灯(2)变为绿色；

负载指示：当负载开通时，负载指示灯(3)常亮。如果负载电流超过了控制器1.25倍的额定电流60秒时，或负载电流超过了控制器1.5倍的额定电流5秒时，指示灯(3)为红色慢闪，表示过载，控制器将关闭输出。当负载或负载侧出现短路故障时，控制器将立即关闭输出，指示灯(3)快闪。出现上述现象时，用户应当仔细检查负载连接情况，断开有故障的负载后，按一次按键，30秒后恢复正常工作，或等到第二天可以正常工作。

设置方法：按下开关设置按钮持续5秒，模式(mode)显示数字led闪烁，松开按钮，每按一次转换一个数字，直到led显示的数字对上用户从表中所选用的模式对应的数字即停止按键，等到led数字不闪烁即完成设置。每按一次按钮，led数字点亮，可观察到设置的值。

纯光控：当没有阳光时，光强降到启动点，控制器延时10分钟确认启动信号后，开通负载，负载开始工作；当有阳光时，光强升到启动点，控制器延时10分钟确认关闭输出信号后关闭输出，负载停止工作。

光控+延时方式：启动过程同前。当负载工作到设定的时间就关闭负载，时间设定见下表。

通用控制器方式:此方式仅取消光控、时控功能、输出延时以及相关的功能，保留其它所有功能，作为一般的通用控制器使用(即通过按键控制负载的输出或关闭)。

调试方式：用于系统调试使用，与纯光控模式相同，只取消了判断光信号控制输出的10min延时，保留其它所有功能。无光信号即接通负载，有光信号即关断负载，方便安装调试时检查系统安装的正确性。

输出模式说明：当停止led显示时，所设置的模式自动存入mcu的内部e方rom，断电也不会丢失，工作模式说明见下表：

工作模式设置表:(注：当选择led数码带小数点模式时，数码管的小数点长亮，对控制器的整体性能没有影响，只作区分用)

led显示	工作模式	led显示	工作模式	led显示	工作模式
0	光控开 + 光控关	6	光控开 + 6小时延时关	2 .	光控开 + 2小时延时关
1	光控开 + 1小时延时关	7	光控开 + 7小时延时关	3 .	光控开 + 3小时延时关
2	光控开 + 2小时延时关	8	光控开 + 8小时延时关	4 .	光控开 + 4小时延时关
3	光控开 + 3小时延时关	9	光控开 + 9小时延时关	5 .	光控开 + 5小时延时关
4	光控开 + 4小时延时关	0.	光控开 + 10小时延时关	6.	通用控制模式
5	光控开 + 5小时延时关	1.	光控开 + 11小时延时关	7.	调试模式

#### 常见故障现象及处理方法:

在出现下列现象时，请按照下述方法进行检查：

现 象	解决方法
当有阳光直射光电池组件时，绿色充电指示灯(1)不亮；	请检查光电池电源两端接线是否正确，接触是否可靠；
充电指示灯(1)快闪；	系统电压超压。蓄电池开路，检查蓄电池是否连接可靠；或充电器故障；
负载指示灯(3)亮，但无输出；	请检查用电器具是否连接正确、可靠；
负载指示灯(3)快闪而且无输出；	输出有短路，请检查输出线路，移除所有负载后，按一下开关按钮恢复正常输出；
负载指示灯(3)慢闪，且无输出	负载功率超过额定功率，请减少用电设备，按一下按钮，30秒后恢复正常输出；
状态指示灯(2)为红色，且无输出；	蓄电池过放，充足电后自动恢复使用；

#### 技术指标：

型号	5i	10i	15i	20i

总额定充电电流	5a	10a	15a	20a
总额定负载电流	5a	10a	15a	20a
系统电压	□12v ; □24v/12v auto			
过载、短路保护	1.25倍额定电流60秒，1.5倍额定电流5秒时过载保护动作，3倍额定电流短路保护动作			
空载损耗	5ma			
充电回路压降	不大于0.26v			
放电回路压降	不大于0.15v			
超压保护	17v ; × 2/24v			
工作温度	工业级 ; -35 至+55 (后缀i)			
提升充电电压	14.6v ; × 2/24v ; (维持时间：10min) (仅当出现过放电时调用)			
直充充电电压	14.4v ; × 2/24v ; (维持时间：10min)			
浮充	13.6v ; × 2/24v ; (维持时间：直至降到充电返回电压动作)			
充电返回电压	13.2v; × 2/24v			
温度补偿	-5mv/ /2v (提升、直充、浮充、充电返回电压补偿)			
欠压电压	12.0v; × 2/24v			
过放电压	11.1v-放电率补偿修正的初始过放电压 (空载电压) ; × 2/24v			
过放返回电压	12.6v ; × 2/24v			
控制方式	充电为pwm脉宽调剂			

控制器质量保修1年。。：

外形尺寸：140 x 90.5 (mm)

安装孔尺寸：133.5 x 70(mm)

控制器12v-15a价格78元/台。

佛山协尔信新能源科技有限公司办公室电话0757—88035658传真0757—88035659公司网站www.xrxxny.com

本产品的名称是太阳能控制器，产品用途是控制器