高压绝缘板 低压绝缘板 绝缘橡胶板 绝缘地毯 绝缘橡胶垫 绝缘毯

产品名称	高压绝缘板 低压绝缘板 绝缘橡胶板 绝缘地毯 绝缘橡胶垫 绝缘毯
公司名称	上海蓝熙实业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:绝缘
公司地址	上海市金山区金山卫镇金石公路505号1863室
联系电话	13122803409

产品详情

绝缘胶垫 绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫等，具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。1.1 1、绝缘胶垫的规格 （1）按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv； （2）按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫 （3）按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。1.2 2、存储： 应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。1.3 3、 胶垫质量标准： 外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差； 气泡：每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm； 杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm； 边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10； 裂纹：不允许有1.4 4、国家标准 hg2949-1999《电绝缘橡胶板》标志规定 项目：工频耐压试验 周期：1年 要求： 电压等级 /工频耐压/ 持续时间 高压 /15 kv/ 1min 低压 /3.5 kv/ 1min 说明：使用于带电设备区域 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。如右图。1.5 5、胶垫常规配置： （1）5kv绝缘胶垫厚度：3mm 比重：5.8kg/m2 颜色：红，绿，黑 （2）10kv绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2kg/m2 颜色：红，绿，黑 （3）15kv绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.2kg/m2 颜色：红，绿，黑 （4）20kv绝缘胶垫厚度：6mm 比重：11kg/m2 颜色：红，绿，黑 （5）25kv绝缘胶垫厚度：8mm 比重：14.8kg/m2 颜色：红，绿，黑 （6）30kv-35kv 绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 比重：18.4kg/m2 22 kg/m2 颜色：红，绿，黑1.6 6、绝缘橡胶垫结构： 1、绝缘胶垫成分： 绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作，用nr，sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。 2、绝缘胶垫特性： 绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。 有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。 无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净 3、绝缘橡胶垫厚度测量： 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)n的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。1.7 7 、重要性 绝缘胶垫主要用在配电房、配电所，用于配电设施地

面的铺设，起到一个绝缘的效果，雨季湿度大，绝缘防护工作就更加重要了，因为今年雨季下雨量较大，很多配电室、配电室为了安全，开始使用高一级标准的绝缘胶垫，所以产品的需求增大了很多。 [1]2 绝缘胶垫分类 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿绝缘胶垫，电力灰绝缘胶垫 按防滑类型：常规绝缘胶垫；防滑绝缘胶垫（图片防滑胶垫、柳叶防滑绝缘胶垫、凸点绝缘胶垫）

又有带字绝缘胶垫，常规绝缘胶垫。

石家庄鼎亚电力器材有限公司是绝缘胶垫最大的生产厂家，质量保证，价格公道！！

本产品的材质是绝缘