

管道阻火器销售

产品名称	管道阻火器销售
公司名称	上海诺一阀门机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1284室
联系电话	021-36532960

产品详情

阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延回火而引起爆炸的安全装置。通常使用在输送或排放易燃易燃气体的储罐或管线上。如火炬、加热燃烧系统、石油气体回收系统或其它易燃气体系统。

性能及特点：

阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修，安装方便。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

适用范围：

阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯原油等，输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。

技术参数：

no	1	2	3	4	5	
----	---	---	---	---	---	--

构件 component	壳体 body	阻火芯件 fire arresting material	密封件 seal material	工作温度 () ambient temperature	操作压力 operating pressure	连
材质 material	碳钢 cs 不锈钢 304 不锈钢 316l 铝合金 aluminum	不锈钢防爆阻火 波纹板 sus304 (sus316) corrugated plate with flame arresting and anti- explosion	金属缠绕垫 metal enlace 聚四氟乙烯 ptfe	480	0.6 ~ 500mpa (150lb~600lb)	对 v h th

阻火层材质：304不锈钢。 防爆级别：bs 5501；iia、iib、iic。

法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）制造、检测标准：按（石油储罐阻火器）gb13347-92、（石油储罐阻火器阻火性能和试验方法）gb5908-86等标准进行制造和验收：或用户指定标准。 尺寸表：

dn	20	25	40	50	80	100	150
l	195	195	245	245	280	335	460
h	200	200	240	240	250	260	360

阻火器的维护保养方法： 1、为了确保阻火器的性能达到使用目的，在安装阻火器前，必须认真阅读厂家提供的说明书，并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。 2、

阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。 3、
每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。 4、
被堵塞的阻火器阻火层应清洗干净，保证每个孔眼畅通，对于变形或腐蚀的阻火层应更换。 5、
清洗阻火器芯件时，应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫，不得采用锋利的硬件刷洗。 6、
重新安装阻火器时，应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤，不得漏气。 订货须知：

订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。

当需要其他标准法兰、材质或操作压力时，请在订货时注明。