

防爆明装风机盘管 卧式暗装防爆风机盘管 四管制风机盘管

产品名称	防爆明装风机盘管 卧式暗装防爆风机盘管 四管制风机盘管
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 型号:BFP 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

产品详情

安装的一般技术要求： 1、 风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、 管道与风机盘管连接时宜采用软管连接。 3、 风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装，且全部在凝水盘的上方。 4、 风机盘管吊装时，吊装应牢固、位置正确，并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口，吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门，便于机组和维修。 5、 风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具，防止盘管接口，凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧。 6、 风机盘管应在管道冲洗后再与之连接，以防止盘管堵塞；如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付。 风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验，试验压力为系统工作压力的1.5倍，不漏为合格。 1-软连接；2-电动二通阀；3-截止阀；4-Y型过滤器；5-吊杆；6-风机盘管；7-风管软接；8-凝结水排水。 风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装，以免阀杆的滴水漏入房间。 风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。排水坡度应正

确，安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。 卧式风机盘管吊杆与楼板固定

风机盘管现场安装式样(不带回风箱) 风机盘管现场安装式样(带回风箱)