

大型50千瓦柴油发电机市场

产品名称	大型50千瓦柴油发电机市场
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH50GF 功率:50KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

大型50千瓦柴油发电机市场

特赫发电机组开机前检查

特赫柴油发电机在开机前应做如下检查：由于设有自动控制系统的特赫发电机组可以先不警告而自动启动，所以在检查前应把控制屏的开关关掉。把控制开关电源/急停开关关掉。

- 1、检查燃料水平，需要时添加。
- 2、检查润滑机油油位，需要时添加。
- 3、检查电池电极有无腐蚀，有则清洗之。
- 4、检查柴油机机油及冷却液的水平，不够时要加满。
- 5、检查柴油机冷却风扇与充电机皮带的松紧，如松便收紧。
- 6、检查空气滤清器的阻塞指示器，如果堵塞了就要换一个滤清器。
- 7、检查所有软管，看看是否会有接合处松脱破损、磨损，如有则收紧或换掉。
- 8、检查控制屏和发电机上是否有大量灰尘和污物，这些灰尘和污物会造成电击或使冷却产生问题。
- 9、检查电池液水平，必要时可添加蒸馏水，如果电池是新的，从未有充过电，则加预先配好之电池液。
- 10、观察检查机组的燃料系统，冷却系统及润滑机油由封有无泄漏现象。

- 11、当往油罐注入燃料时，不要再附近抽烟或用明火，检查油料是否清洁。
- 12、排烟系统有排水阀则定期排放凝聚的水份。
- 13、确保交流发电机输出电路开关在关（off）状态（柄向下）。
- 14、在发电机周围场地要清理，把不安全物件搬开以免影响操作或发生危险，确保冷却通风网没有阻塞。
- 15、在冷却液还是热时，不要打开散热器的盖子。不要加入大量冷却液于滚热的冷却系统内，否则会造成严重破坏。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

发电机组型号 th50gf

备用功率（kw/kva） 53.6/67

主用功率（kw/kva） 50/62.5

汽缸数 直列4缸

缸径x行程mm 105x125

排量l 4.33

标定转速r/min 1500

燃油消耗率g/kw·h 239

柴油机型式 直列、水冷、四冲程

voltage电压v 230/400

频率hz 50

相数 3

额定电流a 94

功率因素 0.8

接线方式 三相四线，y型连接

励磁方式 无刷自励

开架尺寸 mm 2125x940x1280

开架机组净重kg 830

静音尺寸 mm 2150x950x1290

静音机组净重kg 890

柴油发电机组配电缆也有估算诀窍

很多用户会电话咨询圣丰柴油发电机组该配多大的电缆，其实柴油发电机组配电缆的面积是由电流的大小确定的。有一个柴油发电机组配电缆的估算口诀：二点五下乘以九，往上减一顺号走。三十五乘三点五，双双成组减点五。条件有变加折算，高温九折铜升级。穿管根数二三四，八七六折满载流。希望这个估算口诀可以帮助到柴油发电机组的用户。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

大型50千瓦柴油发电机市场 50千瓦柴油发电机,50千瓦发电机,柴油发电机油耗,耗油低发电机,50kw柴油发电机,柴油发电机工作原理,柴油发电机配件,柴油发电机房,上柴柴油发电机,柴油发电机操作规程,沃尔沃柴油发电机,甘肃柴油发电机,柴油发电机原理,柴油发电机房消防,柴油发电机房设计规范,山东柴油发电机厂