

# 线型光束感烟探测器滤光片

产品名称	线型光束感烟探测器滤光片
公司名称	北京康维科电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州区临河里108号2-602
联系电话	010-59459939 18311378651

## 产品详情

减光片：

减光值为0.9db和10.0db。

减光值为0.4db和10.0db

检查方法：确认线型光束感烟火灾探测器与火灾报警控制器连接并接通电源，处于正常监视状态。将减光值为0.9db的滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器，观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内发出火灾报警信号，记录其响应阈值小于1.0db，结束试验。

减光值为0.4db不报警 如果30s内未发出火灾报警信号，继续试验，将减光值为10db的滤光片置于线型光束感烟火灾探测器的光路中并尽可能靠近接收器，观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内未发出火灾报警信号，记录其响应阈值大于10.0db。

判断标准：探测器的响应阈值应不小于1.0db，不大于10db.