

GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜

产品名称	GGD、GCS、GCK、MNS低压开关柜
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翀源 型号:CY 材质:冷轧板
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

产品详情

现如今正常使用的高低压配电柜操作规程重视度越来越高，通过近几年行业的实际情况反应，在操作高低压开关柜操作上总会出现误操作，翀源小编大致讲讲低压开关柜操作流程。

- 1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
- 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
- 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：
 - 3.1严禁将电流回路断开。
 - 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片和短路线，禁止使用导线缠绕。
 - 3.3禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
- 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：
 - 4.1严格防止短路或接地
 - 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套，必要时在工作前停用有关继电保护装置。
 - 4.3接临时负载时，必须装有专用的开关和熔断器。
 - 4.4二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次反变压，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器。

4.5二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员和有关人员，并派人看守现场，检查回路，确认无人工作后方可加压。

4.6 检查断电保护和二次回路的工作人员，未经值班人员许可，不准进行任何倒闸操作。