全国销售-智能型电气火灾监控探测器

产品名称	全国销售-智能型电气火灾监控探测器
公司名称	乐清市睿控科技自动化有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:睿控科技 型号:RK-FPS-GA
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市前垟洞
联系电话	0577-61788861 13305871723

产品详情

功能用途 functional purposes

ga电气火灾监控探测器（以下简称电流探测器）是一种独立式的智能型探测器。电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分，能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理，由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态（即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态），适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂的场所中。

工作环境 work environment

1、温度：-5℃~40℃ 湿度：≤60% 2、海拔：≤2000m（超过后需要降容使用，降低额定电流）
3、环境：无导电粉尘、无腐蚀性易燃性气体、不直接受到雷雨侵袭；避免强烈的
阳光直射，避免液晶屏的极速老化；远离强磁场干扰，任意方向的磁场 强度不应超过地磁场的5倍。

主要技术参数 main technical

specifications

项目
工作电压
显示方式
剩余电流报警值
监控通道
报警方式
通讯方式
使用环境
相对湿度
海拔高度
安装方式
执行标准

界面示意图 interface diagram

安装尺寸图 installation dimensions

注意事项 matters needing attention

1. 严禁私自拆卸本监控器，否则由此引发的一切后果将与本公司无关。 2. 本
监控器的使用安装必须要由专业人员进行操作，操作之前务必仔细阅读本说明。 3. 由
探测器引发断路器脱扣之后务必排查原因，确认消除之后才能进行合闸操作 4. 务
必区分接地线和零线，在监控回路中零线必须穿过互感器。 5. 选
用探测器时，应注意探测器上的技术参数是否和实际应用中的要求相符合。 6. 周
期性的检查，清楚外壳、散热孔表面的积尘，注意接线端子的连接状态，保持牢靠绝缘。 7. 使 用和储存
、运输过程中，不得遭受到雨水侵蚀、阳光曝晒、猛烈撞击，以免破坏监控器的稳定性和准确性。 8. 监
控器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常漏电值。

使用要求 use requirement

产品的安装使用之前应首先阅读本产品的使用说明书，了解产品的性能和工作要求

1、无外箱的监控器应该安装在非电专业人员以及未成年人接触不到的地方
2、产品的接线应符合规范，接线端子螺丝必须拧紧固定，不得松动
3、各接口线必须确保无误，以防止接错时损坏内部元器件或造成其他损失
4、安装时应注意不能有异物落入监控器
5、工作电源应符合要求，不能超过或低于极限值否则将烧毁产品或不能正常工作
6、安装完毕后试运行系统，注意有误异常情况

产品都是本公司独立生产，代理卖家如果需求，

可贴你们自己的牌子，质量保证！