

城际铁路建设用配电箱配电柜

产品名称	城际铁路建设用配电箱配电柜
公司名称	湖北翀源电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翀源 型号:CY 材质:冷轧板
公司地址	武汉市江夏区大桥新区大花岭工业园B区B1栋
联系电话	027-86633177 13367253416

产品详情

城际铁路建设用箱（柜）体部分要求：

1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作，照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

2 落地柜配活顶盖，配电箱不开敲落孔。

3 照明箱应设二层门，二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于m5，二层底板返边与箱底不小于30mm。

配电箱采用按锁,箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。

5配电箱、柜的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

6、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定（并有文字签字记录）。

7、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时，箱、柜的高度、厚度应一致

8、动力照明配电箱内，地排、零排、必须有预留压线位置，接地螺栓，不小于m10，镀锌螺栓，接地点必须在箱体内左下角。