

200X型减压阀 温州瓯北减压阀厂家

产品名称	200X型减压阀 温州瓯北减压阀厂家
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	680.00/套
规格参数	品牌:东山 型号:200X 尺寸:dn40-dn1200
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

200x型减压阀 温州瓯北减压阀厂家是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内零部件损坏时，请按下列指示进行拆卸但在工程中应用水力控制阀时，还存在一定误区，如阀的适用条件，阀的设计选用要求，安装要点等，为此，本文拟以 cecs 标准《水力控制阀应用设计规程》为基础，结合本人的体会来阐述上述诸方面的问题。

200x型减压阀 温州瓯北减压阀厂家设计选用要点

- (1) 工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。
- (2) 根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。
- (3) 阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0mpa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。
- (4) 工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。
- (5) 管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。
- (6) 水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
- (7) 水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。

(8) 接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。

(9) 阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。

(10) 阀门安装前应做强度和严密性试验。

200x型减压阀 温州瓯北减压阀厂家的强度和严密性试验应符合以下规定。

- a、 阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；
- b、 阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍；
- c、 试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏；
- d、 阀门试验持续时间按上表。

更多200x型减压阀 温州瓯北减压阀厂家登入www.dosov.cn