

# 供应厨房煤气管道专业报警器可带紧急电磁阀切断。

产品名称	供应厨房煤气管道专业报警器可带紧急电磁阀切断。
公司名称	永昌达电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:永康 型号:YK-828/RQ1F 电压:220V
公司地址	深圳市宝安区沙井街道共和北方永发科技园28栋3楼
联系电话	0755-61512389 13670003379

## 产品详情

燃气公司专用燃气报警器和燃气电磁阀/天然气报警器带电磁阀 金品质 长寿命 国家认证

燃气泄漏探测器是我公司自主研发生产的安防系列产品，广泛应用于家庭和单位使用人工煤气、天然气和液化石油气设备的安全防范报警。对现场发生的燃气泄漏情况及时报警，并对外发出报警信号，同时自动启动排风设备，自动关闭燃气管道阀门，保障您的生命和财产的安全。

增传感器漂移自动补偿功能，防止了误报和漏报，目前此技术国内首创。

报警器故障提示功能，传感器损坏自动提示，以使用户更换和维修，防止了不报。

可以带排气扇，机械手，电磁阀，当发生报警时能自动关阀机械手，电磁阀，打开排气扇等。使得完全可以实现24小时报警处理功能，更好的保护用户的安全。

---

????????????????? ?????????????????????? ?? ???????????????  
 1????????220v 2????????????????? 3????????ac220v/??? 4????????????0.1?0.3? ???0.1?0.5?  
 ?????0.1?0.3? 5????????95db 6????????20? 7????????20? 8?????????-10?50? ??????97%

9??????11.5cm×7cm×4cm 10??????abs

## 一、安装说明

### 1. 安装位置

报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：

煤气、天然气——比空气轻，漂浮在高空，无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。

液化石油气——比空气重，沉积在低处，无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m，安装高度应距地面0.3m以内。

不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

### 2. 安装方法

在选定的墙面位置，对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记（板上挂钩应水平朝上）；打好安装孔，放入随机安装胶塞，然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上；将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩，挂好机体；连接相关输出信号线后，接通电源。

## 二、使用说明

### a. 应用

1. 电源灯：绿灯，通电后亮起，报警时熄灭。报警灯：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。

2. 接通电源，绿灯亮起或闪烁3分钟后，报警器开始正常工作。

3. 当所检测的气体达到报警点时，报警器开始报警，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“b.b...”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警器则停止报警。（一氧化碳报警有延时功能）

4. 增加了手动检测功能，当按动按键时，绿灯熄灭，报警灯亮起，蜂鸣器发出“b、b...”的报警声。

5. 若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，已联接的排气扇开始启动，自动排除有害气体。

