

# 中建南方净化简单分析空气净化器阻力表

产品名称	中建南方净化简单分析空气净化器阻力表
公司名称	深圳市中建南方净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中建南方
公司地址	深圳市南山区西丽镇新光路99号
联系电话	0755-26620315

## 产品详情

根据GB/T 14295—2008《空气过滤器》标准要求，给出了各级过滤器（粗效到亚高效过滤器）的效率和阻力要求，如表所示。

性能类别	代号	迎面风速m/s	额定风量下的效率E%		额定风量下的初阻力Pa	额定风量下的终阻力Pa
亚高效	YG	1.0	粒径 0.5	95 E 99.9	120	240
高中效	GZ	1.5		70 E 95	100	200
中效1	Z1	2.0		60 E 70	80	160
中效2	Z2			40 E<60		
中效3	Z3			20 E<40		
初效1	C1	2.5		粒径 2.0	E 50	50

初效2	C2			20 E<50		
初效3	C3		标准人工尘计 数	E 50		
初效4	C4			10 E<50		

提醒用户注意：表中终阻力是额定风量下的阻力，是初阻力的2倍。深圳市中建南方净化设备有限公司http://www.zjnf.cn

http://www.airfil.cn