

广州粤控电气现货直销智能照明节能控制器

产品名称	广州粤控电气现货直销智能照明节能控制器
公司名称	广州粤控电气技术有限公司
价格	1132.00/台
规格参数	品牌:粤控 型号:YKCT-D06 电流:16A
公司地址	广州市白云区石门街滘心基围外2号
联系电话	020-36007556 18127872585

产品详情

YKCT系列智能照明节能控制器基本功能及特点

一、基本功能

时控功能，每个回路能单独设置开关灯时间，进行定时开关灯；比如有些灯是根据时间开关灯的，就启用时控功能；

光控功能，每个回路能单独设置不同的光照度下进行开关灯；有些灯只要天黑了就需要开灯的，就启用光控功能，光控功能和时控功能可以同时使用；

强制开关灯，可以通过消防强制开关信号进行强制开灯控制；

人体感觉功能，当检测到有人存在的时间，开灯，人离开的时候关灯；

地下室停车场智能开关灯功能，检测有车辆进入区域时，该区域亮灯，人车离开后自动灭灯；

各种功能可以混合使用，实现智能自动化节电模式；

通过控制面板，可以在异地进行操作，比如在门卫室、保安室、监控室、办公室等远程操作管理灯光；

电脑端控制，可以通有线或者无线方式在电脑操作管理所有模块；

二、与其它品牌的区别及重要特点

2.1、模块独立带有时钟芯片，脱离总线一样可以正常按时开关灯；

2.2、自带电池的时钟芯片，美信原装，停电十年，时钟时间正常记忆时间；

2.3、模块集成小液晶屏，小操作面板，用户可以进行现场操作使用，尤其出现总线损坏也没有控制面板的情况下，模块能独立操作，保证了模块能正常使用；

2.4、模块具有两个RS485接口，这样每个模块可以在两条总线下工作，比单总线结构在应用上更广泛，更灵活，可以实现多地操作，双总线工作，每个总线也能进行多系统操作；

2.5、模块可以外接控制面板，控制面板可以根据客户需要订制多键模式，触摸模式等，并且多个模块可以共用一个控制面板，节省成本，可以像电脑主机一样进行统一控制，这样安装在门卫室或机房时，不用安装一台电脑，非常方便实用；

2.6、模块与电脑连接可以采用有线总线模式，也可以采用无线模式，无线模式采用了Zigbee技术，模块之间，在空旷的地方，最长可达1.6KM；

2.7、集控主机是电脑与模块的桥梁环节，本公司集控主机本身就具有5总线结构，每个总线又可以通过分配器分出不同的总线，所以下面所有的模块不必全部一起手拉手方法连接，这样节省材料、人工，系统更简单化更稳定；

2.8、16A型的模块采用上进下出的接线方法，使用安装、接线比上进上出或者下进下出的方式简单容易很多，这样可以节省人工成本，节省线材，更可以让电柜里面走线简单化，更美观。

三、其它参数

1、工作电源：AC12~15V，50/60Hz，30W；

2、工作环境温度：-10 ° C ~ +45 ° C；

3、工作环境相对湿度：<95%；

4、功率损耗：1W ~ 20W；

四、小面板使用操作说明

- 1、各按键功能说明：“SET”切换下一页；“ ”出现光标并使光标左移；“ ”出现光标并使光标右移；“+”加一(光标在某路的指示灯上时为手动开)；“-”减一(光标在某路的指示灯上时为手动关)；“OK”为数据保存键(光标在某路的指示灯上时为自动)，注意，系统的年月日时分秒星期不用按该键保存

；“P1”、“P2”、“P3”、“P4”为快捷按键，按“P1”直接返回初始化界面；按“P2”直接返回第二路界面，按“P3”直接跳到第六路界面，按“P4”返回上一页。

- 2、光控功能的光照度设置需注意，不启动光控功能有两种试，一种是在该项控制方式上不选光控功能，一种是设置该路光控开的当照度小于3即可；光照度为了方便使用已经放大处理，当前光照度会一直大于5或者等于5，如是“5”，说明光探头未接上或者断线，当前光照度一直是“250”，说明光控头出现短路。
- 3、操作注意：日期及时钟时间修改时，自动保存数据；其它各个数据修改后都要长按“OK”键1秒以上保存数据。

五、使用操作注意事项

- 1、如发现控制出现不正确，请检查所设置的日期时间、开关灯时间、开灯方式、是否处于手动状态，如果外面有保险丝，请检查保险丝是否完好；
- 2、如带购买带有光控功能的产品，出现开关灯不正常，请检查光控当前光照度检测是否正确，检查光探头是否受干扰。
- 3、如果出现以上及其它异常故障，可以联系厂家,在保修期间，希望勿擅自拆开产品，否则不给予免费保修。

六、售后服务

- 1、自出厂日期起12个月保修期，但是在下述情况下此保修便会失效：
- 2、经本公司质量控制部门调查，发现产品的使用情况不符合要求或使用时的实际情况与工作条件不符；
- 3、退换产品时，必须提供有关故障情况说明；
- 4、地震、火灾、雷击、异常电压、其它不可抗拒的自然灾害原因；
- 5、购买如果签订合同或者口头协商有关售后服务约定，采购方未按约定进行。