



型号	安装方式	功率	电压	处理水量	设备外形	臭氧产量
WTS-2A	内置式	300W	220V/50HZ	30m	分体式	5g/H
WTS-2B	内置式	500W	220V/50HZ	50m	分体式	10g/H
WTS-2W	外置式	500W	220V/50HZ	50m	一体式	5g/H
SCII-5HB	外置式	280W	220V/50HZ	50m	一体式	5g/H
SCII-10HB	外置式	560W	220V/50HZ	80m	一体式	10g/H
SCII-20HB	外置式	800W	220V/50HZ	120m	一体式	20g/H

## 六、水系统自洁消毒器安装方式：

### 1.内置式：

1.1将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。

1.2将控制电缆接入能量控制器。

1.3使水位超过释能循环环器，并于指定时间接通220V主电源使自洁消毒器开始工作。

1.4须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源。

### 2.外置式：

2.1将消毒器放于水箱外部，连接本产品进出水管。

2.2水系统自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。

2.3须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。

经水系统自洁消毒器处理后，可保证处理后水质的细菌总数、总大肠菌群、游离余氯指标符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85，也可保证水箱（水池）符合《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997（需配合紫外线消毒器等其他设备消毒、杀菌；）