

外形尺寸 100mm × 46mm (含底座) 编址方式使用专用电子编码器

编址范围 1-200 保护面积 60-80m² 线制 二总线, 无极性

最远传输距离 1500m

执行标准 GB4715-2005 《点型感烟火灾探测器》

安装与接线：

将探测器底座 JBF-VB4301B 用 2 只 M4 的螺钉紧固在预埋盒上；

用编码器对探测器写入部位号（1-200）；将探测器嵌入底座，然后按顺时针方向拧紧即可；

安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁；

注意事项：安装前应使用专用编码器对探测器编码；安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁；

设备在安装毕但现场环境恶劣情况下，请勿去掉探测器外的防尘罩；

定期进行加烟试验，建议每半年一次。采用 ZR-RVS-2 × 1.5mm 双绞线，将回路两总线分别接在端子 L1 和端子 L2 上，接线不分极性