

# 电动阀门控制器公司,电动阀门控制器,江苏兰阀多图

产品名称	电动阀门控制器公司,电动阀门控制器,江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:OL1041
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

## 产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的 阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的驱动设备，其运行过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制，具有体积小，操作方便等特点，并能满足各种控制需求。

### QB 矿用阀门电动装置型号表示方法

—

输出转速：用阿拉伯数字表示，r/min

输出轴公称转矩：用阿拉伯数字表示，N.m的1/10

电动装置型式：QB表示部分回转矿用隔爆型阀门电动装置

型号示例：

QB300-0.5：表示部分回转矿用隔爆型阀门电动装置，输出轴公称转矩为3000N.m，输出转速为0.5r/min。

江苏兰阀通用设备有限公司的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱，该产品符合本公司的企业标准 Q/3204CN002-2011《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》的规定。该系列产品设置了各种运行监视指示，如电源指示、开阀指示、关阀指示、过力矩指示、故障指示及阀位开度显示。

控制箱使用注意事项 1：

1控制箱的使用环境应为无强腐蚀性气体和液体的场所。

2在使用时，控制箱的所有防爆面不得损伤，以免降低控制箱的隔爆性能。

3控制箱在使用前应仔细检查与之连接的电动装置的端子连线，保证其接线的正确性。

4控制箱的内外接地应与接地体可靠连接以保证控制箱的安全使用。

5控制箱的停电、及送电需先按住急停按钮不放，将手柄拉到位后再松开急停按钮（内有机机械联锁）不能硬拉硬推。

江苏兰阀通用设备有限公司带煤安证防爆阀门控制箱防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的性气体混合物。

#### 防爆要点

- 1) 控制箱要求隔爆空腔内部的爆炸性混合物产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且保证内部火焰不能通过外壳接合面而引起控制箱外部爆炸性混合物爆炸。
- 2) 组成隔爆外壳的零件，精加工后均经过GB3836.2-2010规定的1.0MPa，历时不小于10S静压试验合格，以保证可承受最大的内部爆炸压力而不损坏。
- 3) 联接隔爆外壳的紧固螺栓数量不可缺少，拧入深度为螺栓直径的1.2～1.5倍，以承受爆炸压力。每个螺栓和螺母下均有弹簧垫圈，防止自行松脱。
- 4) 控制箱的箱体、箱盖、接线盒盖、透明件、接线端子、电缆密封圈等是隔爆零件，其隔爆面不得磕碰，不得有划痕等影响隔爆效果的缺陷。
- 5) 接线盒进、出线口设有密封圈（见图3），其电缆最小外径要与密封圈内径相符，以保证压紧螺母压装后，使密封圈与电缆间以及密封圈与接线箱体间无间隙，否则不能隔爆。