

BWF6.6斜杠根号3-334-1W

产品名称	BWF6.6斜杠根号3-334-1W
公司名称	西安凯跃电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:凯跃 型号:BWF6.6/ 3-334-1W
公司地址	西安市长安北路40号
联系电话	029-85579782 13759909753

产品详情

6 运输储存

6.1电容器必须装在包装箱内才能运输，但在保证连接螺栓不松动，电容器不受较大冲击扭曲的情况下，电容器也可安装在柜体中运输，但必须拆去连接线。

6.2搬运时电容器应处于直立位置，即套管向上，严禁提拿套管进行搬运。

6.3电容器要直立存放，存放区应无直接热源，应无腐蚀性气体。

7 验收

7.1验证铭牌是否与合同相符，外观是否完整，是否有渗漏油现象。

7.2在有条件时，推荐进行下列试验。

7.2.1用相对误差不大于3%的测量方法测量电容，应与铭牌相符。

7.2.2极对壳工频耐压试验时，市价电压为75%出厂试验电压或更低，时间1min。

7.3验收时发现疑问，请与本公司销售部联系。

8 安装

8.1户内使用时应通风良好。户外安装时，应尽量使电容器的小面朝太阳直射时间较长的方向。

8.2电容器可安装在构架上，为保证通风良好，每层电容器间距应不小于50mm。排距应不小于150mm。电容器底部距地面户内产品应不小于200mm，户外产品应不小于300mm。装置底部至屋顶净距应不小于1000mm。

8.3每相有两台以上电容器并联时，电容器各相电容量应尽量搭配平衡，三相容差应不超过1%，每相有两串以上时，应使每串联段的电容尽可能的相等，串段间偏差不大于0.5%。

8.4电容器的电气连接必须使用软连接，连接应采用两个扳手上下卡紧的办法进行，旋紧扭矩应不大于40 N·M。电容器的布置应使铭牌向外，便于工作人员检查。

8.5电容器安装在绝缘支架上时，外壳电位必须固定。

8.6电容器外壳接地时，接地部位应保持良好接触。