

供应防爆一体化FDH-15高能点火装置

产品名称	供应防爆一体化FDH-15高能点火装置
公司名称	陕西炬能自动控制技术有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:陕西炬能自控 型号:FDH-15 适用燃料:燃气、轻油
公司地址	西安市高新区锦业路69号3号楼31002室
联系电话	02989537370 13002918677

产品详情

FDH-15高能点火装置主要用于燃气、燃油工业燃烧器自动点火，具有点火可靠、寿命长等优点，发火端耐高温、抗结焦，具有自净能力。该系列有以下型号：FDH-05,FDH-15,FDH-20,FDH-30。

一、技术参数：

1.电源电压：220V ± 10% 50/60HZ

2.适应燃料：轻油、重油、燃气

3.点火杆耐温：1300

4.点火频率6 ~ 12次/S

5.火花能量分别为：15J

二、点火杆及点火电缆

1.外形尺寸：

FDH-15：长 × 宽 × 高=260 × 110 × 120

2.点火杆前端材料2520高温合金；semicond高温材料

3.外径 16，安装螺纹M18×1.5，长度按需供应。点火电缆为专用高能电缆，长度根据用户要求供应，但最大长度不应大于80米。

三、安装及接线

1.燃烧器上开有 16.5的孔并加工成M18×1.5的安装螺纹，将点火杆拧入即可，点火杆发火端安装在喷油（气）嘴前30~50mm处。本点火杆为一新型结构点火杆，不需调整放电距离。

2.该系列点火装置由箱体，专用高能电缆和点火杆三部分组成。安装时将点火装置箱体和点火杆用专用高能电缆连接即可，电源线220V.AC。

四、使用

1.点火时，应先开点火装置，然后喷油（气）点火，一般点火时间不能超过30秒。

2.点火时，应关闭助燃风，等着火后再逐渐增大助燃风。

3.燃油应雾化良好，雾化质量太差时影响点火成功率。

4.点火装置工作1分钟，应休息3分钟再用，避免连续长期使用。