

消防保养合同_消防保养_河北建筑消防中心多图

产品名称	消防保养合同_消防保养_河北建筑消防中心多图
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:河北消防中心 型号:IX1597
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

河北建筑消防设施技术服务中心是河北省成立最早的一家集自动消防设施竣工检测、年度检测、委托管理、消防维保，消防维护为一体的综合性单位。以河北消防维保，石家庄消防维保为主要服务项目。

消防中心拥有雄厚的技术力量和管理人才，技术人员均具有多年消防工作经验，熟悉国内外消防设施技术，为进一步提高中心的服务质量，在2000年中心在全省消防企业中率先通过了ISO9002质量管理体系认证，在执行过程中，全体员工无论是从事消防检测，还是消防施工，都牢记在市场中求生存，在竞争中求发展，公正、公平、科学、求实的质量方针，严格执行程序。为广大用户提供更加专业、优质、完善的服务。

消防维保内容：

点型感烟探测器

- 1、放烟状态，检验探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。
- 2、消烟重定，检验探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

点型感温探测器

- 1、加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示。
- 2、消热重定，检测探测器报警确认灯工作状态。

手动报警按钮

- 1、外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

消防广播

1、检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能正常。

防火卷帘

1、组件齐全完好，紧固件无松动现象。

2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密。

报警阀组

1、报警阀组外观、标志牌、压力表完整。

2、对报警阀的压力表进行检查，要求报警前、后压力表指示保持正常。

3、要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态保持正常。

消防维保内容：

水泵接合器

1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。

室内消火栓

1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活。

3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。

5、消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

室外消火栓

1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

5、重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验；非重点部位消火栓按其总数的10%—20%，进行实

际出水试验。

6、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。

7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。