

# 消防检测河北建筑消防中心医院消防检测

产品名称	消防检测河北建筑消防中心医院消防检测
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:河北消防中心 型号:SO1470
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建瓴嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

## 产品详情

消防报警主机维保内容：

- 1 火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。
- 2 检测警报装置警报功能、联动广播。
- 3 检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等，报警、显示、打印等功能。
- 4 检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。
- 5 检测消防电梯的紧急迫降功能。
- 6 气体灭火装置检测。

河北建筑消防设施技术服务中心是河北省成立最早的一家集自动消防设施竣工检测、年度检测、委托管理、消防维保，消防维护为一体的综合性单位。以河北消防维保，石家庄消防维保为主要服务项目。

消防中心拥有雄厚的技术力量和管理人才，技术人员均具有多年消防工作经验，熟悉国内外消防设施技术，为进一步提高中心的服务质量，在2000年中心在全省消防企业中率先通过了ISO9002质量管理体系认证，在执行过程中，全体员工无论是从事消防检测，还是消防施工，都牢记在市场中求生存，在竞争中求发展，公正、公平、科学、求实的质量方针，严格执行程序。为广大用户提供更加专业、优质、完善的服务。

消防维保内容：

水泵接合器

- 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。
- 2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。

#### 室内消火栓

- 1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。
- 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活。
- 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。
- 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。
- 5、消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

#### 室外消火栓

- 1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。
- 2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。
- 3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。
- 4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。
- 5、重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验；非重点部位消火栓按其总数的10%—20%，进行实际出水试验。
- 6、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。
- 7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。