

电动头 采购_电动头_江苏兰阀多图

产品名称	电动头 采购_电动头_江苏兰阀多图
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:QB1295
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司为煤矿水泵自动化和矿井瓦斯抽采所需专用阀门上所配置的ZB系列矿用隔爆型阀门电动装置防爆结构要点：

本系列电动装置要求产品内部的爆炸气体混合物爆炸时，隔爆外壳不应损坏或电动装置外部的爆炸性混合物爆炸，为此：

- 组成隔爆外壳的零件如箱体、箱盖、接线盒盖、接线盒座等，精加工后须经1.0MPa，历时不小于10S静压试验合格。
- 隔爆接合面的长度，间隙，表面粗糙度及接线盒内部裸露导体之间，裸露导体与金属外壳之间的电气间隙及爬电距离应符合产品图样的要求。
- 连接隔爆外壳的螺栓均装有弹簧垫圈防止自行松脱。
- 电动装置箱体、箱盖、行程轴套、转矩轴套、接线盒座、接线盒盖均采用灰铸铁HT250制成。
- 箱体、箱盖、行程轴套、转矩轴套、接线盒座、接线盒盖、接线盘、隔爆连接套、密封圈是隔爆零部件。
- 密封圈材质为丁晴橡胶XH-50，

江苏兰阀通用设备有限公司生产销售的KXBC隔爆型阀门电动装置控制箱是为电动装置配套的产品，控制箱具有短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠

正等功能。

安装：

安装前须进行下列检查，若不符合要求，不允许使用

- 1.1有安全标志和安全标志编号，有防爆标志和防爆合格证号。
- 1.2所有紧固件按紧，弹簧垫圈无丢失，隔爆外壳各部件连接妥当。
- 1.3所有隔爆件无裂纹和其它影响隔爆性能的缺陷。

2 接线

- 2.1严格按照7.1的要求选用电缆并按照图纸要求接线。根据控制箱电流的大小和使用条件，正确选用电缆。适用电缆最小外径见密封圈端面标记，最小电缆外径见密封圈图。
- 2.2用万用表及兆欧表检查所有连线，确保无接错，无短路接地。
- 2.3以上工作检查完成无误后方可接入电源。

江苏兰阀通用设备有限公司始终致力于“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”的经营理念。以完善的用户服务体系实现我们“一切为了用户满意”的郑重承诺。

QMB部分回转矿用隔爆型小型阀门电动装置，是针对煤矿使用条件而专门设计和制造的。适用于煤矿消防、降尘、井下中央水泵房射流泵和真空泵的配套。