

闸门起升监测仪-宜昌微特

产品名称	闸门起升监测仪-宜昌微特
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:微特 型号:WTG 水电站闸门高度仪闸门启闭机安装实例一、闸门起升监测仪配置配置:数量
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

产品详情

品牌	微特	型号	WTG
水电站闸门高度仪			
闸门启闭机安装实例			

一、闸门起升监测仪配置

配置	数量	型号	说明
主机仪表	1	wtg-a (推荐)	双窗口led显示,显示一路高度
绝对值型编码器	1	sag-wt-1213-c100-crw (推荐)	ssi串行输出,有效圈数
软联接轴器	1	dr	零回转间隙、免维护,

二、闸门起升监测仪配置说明

(一) 闸门起升监测仪主机仪表闸门起升监测仪仪表可选型号: wtg-a、wtg-b推荐型号: wtg-a

wtg-a型闸门启闭机开度仪仪表 wtg-a型闸门启闭机开度仪仪表安装实例

(二) 光电编码器光电编码器可用型号: wt40s-6-400系列增量型编码器、日本原装进口omron系列增量型编码器、丹麦原装进口斯堪纳编码器、德国原装进口亨斯乐编码器、德国原装进口倍加福编码器光电编码器推荐型号: 丹麦原装进口斯堪纳编码器安装方式: 编码器轴与卷筒连接轴安装位置保持一致使编码器轴能够正常旋转以免引起编码器轴机械损害。安装位置: 与启闭机卷筒连接量程选择: 有效圈数为4096圈。8192点

sag-wt-1213-c100-crw绝对值型编码器 sag斯堪纳编码器安装在西牛电站启闭机

(三) 软联接轴器

dr型软联接轴器dr型软联接轴器尺寸图

三、闸门起升监测仪订货注意事项

1、线缆长度 2、光电编码器类型(具体型号)(是否需要:软轴、弯板、法兰) 3、输出控制:
常规:上限、下限,且输出是常开(要求常闭必须说明),
若有其它要求,需特别说明 4、是否需要4~20ma输出 5、是否需要rs485输出; 6、此产品只有220v供电

四、闸门起升监测仪还可选配法兰和弯板