

# 食品厂液氨报警器

产品名称	食品厂液氨报警器
公司名称	山东希必地电子科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:希必地
公司地址	济南华强广场
联系电话	0531-88518798 15169081470

## 产品详情

食品厂液氨报警器山东希必地电子科技有限公司 周经理 联系电话：0531-88518798  
手机：15169081470 qq：3214673304)

### 氨气气体报警器安装的注意事项

- (1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。
- (2)报警器的安装高度一般应在160—170cm，以便于维修人员进行日常维护。
- (3)报警器是安全仪表，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。
- (4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
- (5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm处，方向向上。

### 氨气报警器施工接线图

控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接（注：单芯线径不低于0.75mm国标线，依实际距离而定），将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时，应穿金属管并将金属管可靠接地。

### 氨气报警器施工接线图

### 氨气报警器施工接线图

参照控制器与探测器接线图，将氨气气体报警器的控制器与探测器的对应端子相连接

#### 接线方式

- 1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接
- 2.输出端子与联动设备的连接
- 3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时，
- 4.可直接与输出端子相连，但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连，当负载设备大于5A/220VAV时，必须外接转接设备；
- 5.控制器、探测器要保证可靠的接地；
- 6.进行各种安装操作时，需先断电，否则可能会烧坏主机。

(山东希必地电子科技有限公司 周经理 联系电话：0531-88518798 手机：15169081470 qq：3214673304

联系人：周经理

联系电话：0531-88518798

联系手机：15169081470

联系传真：0531-88518398

qq :3214673304食品厂液氨报警器