

石家庄消防维修企业_消防维修_河北建筑消防中心多

产品名称	石家庄消防维修企业_消防维修_河北建筑消防中心多
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	150.00/件
规格参数	品牌:河北消防中心 型号:ZD1386
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

根据火灾自动报警系统设计规范要求：

- 1.高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
- 2.消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量，并应设置可靠的取水设施。
- 3.室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时，其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。

火灾探测器的选择，应符合下列要求：

- 1.对火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的场所，应选择感烟探测器
- 2.对火灾发展迅速，可产生大量热、烟和火焰辐射的场所，可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
- 3.对火灾发展迅速，有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所，应选择火焰探测器
- 4.对火灾形成特征不可预料的场所，可根据模拟实验的结果选择探测器
- 5.对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸汽的场所，应选择可燃气体探测器

《建筑设计防火规范》规定建筑幕墙的防火设计应符合下列规定：

- 1、窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃材料。当外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时，其墙内填充材料可采用难燃材料；
- 2、无窗间墙和窗槛墙的幕墙，应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙；
- 3、幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。