

# 石家庄天然气、甲醇锅炉

产品名称	石家庄天然气、甲醇锅炉
公司名称	石家庄金锅设备安装有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	金锅:WNS20 蒸发量:20t 效率:93%
公司地址	石家庄市红旗大街学院路
联系电话	0311-86495859 13131112340

## 产品详情

### 五、安装与调试

- 1：电源进线，接在控制台空气开关上端，控制台外壳必须有可靠接地，以保人身及设备安全。
- 2：各辅机电机必须有可靠良好的接地，电源进线与各电机引线、地线的型号，规格按国家有关规定选择。
- 3：各辅机电机在接线前，必须进行绝缘电阻的检测，绝缘电阻不得小于0.5M。
- 4：试车前，手动攀车检查电机转动是否灵活。
- 5：安装前要对控制台内各部进行一次全面检查，是否因运输造成松动现象，要及时修复。
- 6：检看热继电器的整定值是否正确，如有误请按电动机的额定电流的1.1倍重新整定。
- 7：试车前，合上空气开关，电压表PV应指示为380V ± 5%，按工作原理中所述顺序试车，并用卡钳电流表测量实际工作电流，是否与电机铭牌规定的额定电流相符，如有问题及时处理。

### 六 维护与注意事项

- 1：控制柜在使用3 - 6个月后，应进行必要的维护保养，使用一年后需进行全面检修。
- 2：控制柜内元器件上的积尘，应及时停电后清扫，指示灯是运行之标志，如有损坏应及时更换。
- 3：电接点压力表和水位传感器是锅炉报警保护的主要监测控制元件，如有故障及时处理，应定期送计量单

位校验。

4：在按装前注意检看控制柜所控各辅机容量，是否与锅炉所配辅机容量相符，如有误，请不要使用，应及时与厂家联系。

5：在引风机启动前，应将风门关闭三分之二，因引风机启动电流比较大，时间比较长，以防烧坏电机和电气原件。

6：柜内变压器不得外接其它设备，只供内部使用。