

中高层建筑管道增压泵高压水泵

产品名称	中高层建筑管道增压泵高压水泵
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中沃 型号:80D30 × 9 材质:铸铁
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

【欢迎选购】卧式d型多级离心泵【河北中沃】

泵的装配与拆卸

泵的装配

本型泵装配质量的好坏直接影响到泵的正常工作性能及使用寿命，影响机组振动和噪音。装配过程中应注意以下几点：

- 1) 固定部分各零件组装后的同心度靠零件制造精度和装配质量来保证，应保证零件的加工精度和表面粗糙度，不允许碰撞、划伤，作密封剂用的二硫化钼应干净，紧固用的螺钉螺栓应受力均匀。
- 2) 叶轮出口流道与导叶进口流道的对中性是依靠各零件轴向尺寸保证，流道的对中性的好坏直接影响到绷得性能，故泵的尺寸不可随意调整。
- 3) 泵装配完毕，在未装填料前，用手转动转子，检查转子在泵体中旋转是否灵活，轴向窜动量是否达到规定要求。
- 4) 上述检查合格后，在泵两端填料室内压入填料，注意填料环在填料室中的相对位置。

泵的拆卸

- 1) 泵的拆卸按装配的相反顺序进行，拆卸时应严格保护泵上各零件的制造精度不受损伤。
- 2) 拆卸穿杆的同时应将各中段用垫垫起，避免各中段止口的松动下沉将轴压弯。

泵的安装。

除了一般的安装要求之外，安装本型泵，应注意以下两点：

1. 电机—泵联轴器之间应保持一定间隙，此间隙值应接近泵轴的蹿动量，一般为3~5mm。
2. 电机与泵的轴心线必须在同一平面内成一条直线。可用塞尺测量两联轴器断面间隙的均匀度，在圆周各个方向上最大和最小间隙差不得超过0.2mm，两断面中心线上下或左右的差值不得超过0.1mm。

泵的起动

3. 起动前应盘动转子，检查转子转动是否灵活。
4. 检查电机转向是否与泵的规定转向一致。
5. 关闭出口闸阀，压力表旋塞，用输送的液体或真空系统排出吸入管和泵体内的空气。
6. 检查泵与电机连接螺栓的松紧程度和泵周围的安全情况，使泵处于准备启动状态。
7. 起动泵，待泵运转正常后，打开压力表旋塞，慢慢开启泵出口闸阀，按出口压力表读数控制泵给定的扬程。

公司介绍

河北中沃工业泵厂主营大流量单级双吸中开离心泵、混流泵、耐磨渣浆泵、电厂脱硫泵、矿用多级离心泵、压滤机入料泵、管道直联泵、不锈钢化工离心泵、泵用机械密封、柴油机水泵机组等产品，并承揽非标泵产品及其配件的设计、生产与加工，水处理工程设计。信誉第一，质量保证，交货迅速。欢迎各届朋友前来洽谈业务。

联系方式

联系人：王先生

公司地址：中国.河北.保定

公司电话：0312-3426100

公司传真：0312-3426200

邮 编：071200

公司网址：<http://www.zwpumps.com>

电子邮箱：zhongwopv@163.com s@zwpumps.com

本产品的品牌是中沃，型号是80D30 × 9，材质是铸铁，性能是耐磨，用途是流程泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是50-23（m³/h），叶轮数目是9，扬程是239.4-307.8（m），汽蚀余量是5-3（m），吸入口径是80（mm），排出口径是80（mm），结构原理是中开泵，级数是多级，重量是255（kg），电压是380V（V），功率是55（kw）