

致冷气体泄漏气体检测仪SRD100-

产品名称	致冷气体泄漏气体检测仪SRD100-
公司名称	深圳市华测电子有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:森美特 型号:SRD-100 类型:便携式
公司地址	深圳市福田区福华路8号华粤大厦405
联系电话	83655567 18922871059

产品详情

致冷气体泄漏气体检测仪srd100任何卤素族气体测试，其中包括常用制冷剂中的大部分气体（如cfc, hcfc, hfc），卤素复合物（如sf6，全氯乙烯及含卤素的气体）

详细参数：

一、测量范围：任何卤素族气体测试，其中包括常用制冷剂中的大部分气体（如cfc, hcfc, hfc）卤素复合物（如sf6，全氯乙烯及含卤素的气体）注意：国际上使用r代表制冷剂。国内使用f。如r-12代表f-12，r-22代表f-22可将f替换为r以下列出本仪器可检测的部分气体：cfc：r11, r12, 113等hcfc：r22, r502, r500等hfc：r134a, r123, r125, r23等还可检测其它卤族化合物如sf6，全氯乙烯及含卤素的气体。二、规格：-感应器：先进的电离检测-灵敏度：0.4 oz/年（11.34克/年）134a依据Is-20泄漏标准-指示器：听觉：可调“滴嗒”速率 视觉：闪烁“led”-响应时间：瞬时-工作周期：连续-预热时间：10秒-电源：1枚9v电池-电池寿命：16小时-尺寸（英寸）：7 1/4” (h) × 3 1/4” (w) × 1 3/8” (d)-探头长度（英寸）：18”-重量：504g三、操作步骤：1.在无污染环境下将仪表旋钮打到“on”位置2.仪表开机后绿色电源灯将点亮，如果电量不足，红色低电池指示灯将亮起且“滴嗒”速率将不可调。3.用转轮调到一个低的“滴嗒”速率，红色泄露指示灯将随“滴嗒”速率的快慢闪烁。4.要定位发生泄露的地点，将探头嘴沿泄漏区进行检查，当您越接近泄漏点“滴嗒”速率声将会越快。为更容易辨清泄漏源可以将“滴嗒”速率调慢一点。当您远离泄漏源时“滴嗒”速率将会减慢。5.在嘈杂环境中测量时，可以监视红色泄露指示灯，当“滴嗒”速率变快时，指示灯闪动频率也越快。6.如果“滴嗒”速率变得不可控制，可能需要更换探头过滤器或探头本身。探头过滤器可以卸下并可用酒精和压缩空气清洗7.建议每年更换一次探头。四、更换探头过滤器及更换探头要更换探头过滤器，将探头的黑色嘴从蛇皮管组件上拉出。要更换探头请按以下步骤1.将仪表关机2.将探头逆时针拧下3.更换新探头后顺时针拧紧注：更换或清洁探头前请将仪表关机，否则可能会有轻微触电感。

本产品的品牌是森美特，型号是SRD-100，类型是便携式，测量范围是卤素族气体，测量对象是常用制冷剂中的大部分气体，测量精度是-，电压是9（v），分辨率是-，尺寸是71×31×13(D)（mm），重量是0.504（kg），电源是1枚9V电池