

聚乙烯储罐|计量罐|化工储罐

产品名称	聚乙烯储罐 计量罐 化工储罐
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	品牌:淄博友胜 型号:F2000L
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

淄博友胜化工设备有限公司专业从事储罐,聚乙烯储罐,塑料储罐,化工储罐,防腐储罐,PE储罐及钢衬塑储罐的生产和销售,公司目前能生产的立式、卧式、异形多种式样的全塑、钢塑复合储罐、槽罐、运输罐及多种特种罐共有8个系列32个品种约150多种型号。具备年生产10万立方米滚塑容器的生产能力。规模 and 产品质量在国内同行处于领先地位,为中国化工塑料储罐的改革和中国化工事业的发展作出了贡献。

产品广泛适用于化工、染料、医药、农药、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、酿造、食品、给水、排水等行业。

化工储罐,一·金属储罐碳钢储罐,不锈钢储罐,铝储罐等二·非金属储罐

塑料储罐,陶瓷储罐,玻璃钢储罐等

三·金属非金属复合储罐

钢衬四氟储罐,钢衬聚乙烯储罐,钢衬聚烯烃储罐,钢衬胶储罐等

1.

对储存可燃气体,易燃液体的储罐,应配备必须的消防设备,严禁在罐内吸烟,明火照明、取暖,以及将其发火源带入罐区内。

2、对存储易燃、易爆、有毒、腐蚀等介质的储罐，应严格执行危险品管理的有关规定。

3、储罐检验和修理前必须切断与储罐有关的电气设备的电源，必须办理设备交接手续。

4

、储罐内部介质排尽后，应关闭进出阀或加设盲板隔断与其连接的管道和设备，并设有明显的隔断标志

。

5

、对于盛装易燃、腐蚀、有毒、或窒息性介质的储罐，必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理，并在处理后进行分析检验，分析结果应达到有关规范、标准的规定。具有易燃介质的严禁用空气置换。

6、罐内作业必须办理罐内作业许可证。因故较长时间中断继续作业，应重新补办罐内作业证。

7、在进入罐内作业三十分钟前要取样分析，其氧含量在18-23%（体积比）之间。

8、进入罐内清理有毒，有腐蚀残留物时，要穿戴好个人防护用品。

9

、需要搭制的脚手架及升降装置，必须牢固可靠，在作业中严禁内外抛掷材料工具，以保安全作业。

10、罐内照明应使用电压不超过24伏防爆灯具。

11、罐内需动火时，必须办理动火证。

12、罐内作业必须设监护人，并有可靠的联络措施。

13

、竣工时检修人员和监护人员共同检查罐内外，经确认无疑，监护人在罐内作业证上签字后，方可封闭各人孔。

14、试压后放水时，必须连通大气，以防抽真空。