

诺壹 厨房燃气报警器装置 家用燃气报警器联动切断阀

产品名称	诺壹 厨房燃气报警器装置 家用燃气报警器联动切断阀
公司名称	深圳市诺壹安防科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:诺壹 型号:NY-X2 范围:天然气 液化气 煤气
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道水门路164号3楼
联系电话	0755-36535220 13392825572

产品详情

厨房专用智能燃气报警器设备生产商

功能特点：

- 1、自动复位
- 2、采用微处理器控制
- 3、高可靠性传感器
- 4、故障自动检测指示
- 5、探测天然气、液化石油气
- 6、smt工艺制造，稳定性强

产品概述：

诺壹ny-x2 家用燃气报警器，采用高品质气敏传感器，结合先进电子技术及精良工艺而制成；微处理器控制，具有稳定性高、寿命长；现场声、光报警，触发远程联网报警系统；通风或关闭气源联动装置的功能，在一切有燃气及毒性气体存在的地方，一旦液化石油气、天然气、城市煤气等气体的浓度达到设定预警值，报警器将忠实地发出声光报警信号，提醒您迅即采取有效措施；或启动联动装置，通风或关闭气源，排除险情；有效避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生。

产品技术参数：

产品型号：ny-x2 电压选择：ac 200v；dc 9v-16v 12vdc 整机静态功耗：<0.5w；报警时<1.5w 报警浓度：液化气：0.1%—0.5% 天然气：0.1%—1% 城市煤气：(h₂) 0.1%—0.5% 燃气响应恢复时间：30s

工作环境：湿度 97% 工作环境：温度 0 —60 执行标准：cj3057-1996

安装说明：

1. 首先确定所需检测的气体比空气重或比空气轻，比空气重的气体：液化石油气等；比空气轻的气体：天然气、人工煤气、沼气等。 2. 根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器。
探测比空气重的气体时：安装于高出地面0.3-1.0米，距气源半径1.5米内；探测比空气轻的气体时：安装于低于天花板0.3-1.0米，距气源半径1.5米内3.用安装螺丝将探测器支架固定在墙面，挂上探测器。
4. 家庭安装时还应注意，安装位置不能离燃气炉具太近，以免探测器受到炉具火焰的烘烤；不能安装在油烟大的地方，以免引起误报警或导致探测器的进气孔进气不畅，从而影响探测器的感应灵敏度；也不能安装于排气扇、门窗边与浴室水汽较大处。
5. 按图正确的接线，所有的接线安装必须符合国家及地方的有效法规、标准。不恰当的连接将导致在发生燃气泄漏时，不能正常报警。

测试方法：

1. 报警器通电后，预热3~5分钟。长亮一个绿灯时表示报警器进入正常检测状态。按住测试键后报警器发出“滴滴滴滴”声。且红灯闪烁。表示报警器正常。
2. 报警器进入正常检测状态后，用熄灭的打火机在报警器探测孔1~5秒后报警器测试气体浓度超过标准就会发出响亮的报警声，当把打火机拿开后。报警器测试到气体浓度降低。直到气体浓度低出到安全值内 停止报警。
报警器测试说明：报警器测试正常后，最好少用打火机经常测试，以免损伤传感器、

使用说明:

1. 按照《安装说明》中的要求将报警器安装固定好。 2. 接通电源，此时绿色灯闪烁，报警器处于预热状态，不能进行正常的检测工作。 3. 2、3分钟后，绿色灯停止闪烁，处于长亮状态，报警器进入正常工作状态。 4. 如果报警器长鸣，并有黄色指示灯长亮不熄，说明此时传感器已不能正常工作。 5. 报警：当气体泄漏达到危险浓度时，红色灯闪烁，报警器发出“嘀-嘀-嘀”的报警声。

售后服务：

- 1、代为客户检查产品；产品在组装前 成品后 发货前均经过严格检查
- 2、处理客户来访来信，以及电话投诉意见

- 3、解答客户的咨询、同时征集客户对产品质量的意见，并根据情况及时改进
- 4、本产品免费保修一年，三个月内包换，在保修期内出现制造和质量上的缺陷，用户可与我公司申
请保修
- 5、保修范围不包括外壳、标签等
- 6、本产品使用时，应防止通气孔 油污 灰尘堵塞
本公司不承担由此造成的不良以及清理等服务
- 7、本公司不承担由用户自行或拆装或使用不当引起的严重冲击 跌落引起的损坏
- 8、产品有太平洋保险公司承保产品责任险（最高赔付100万rmb）

销售 王经理 电话：15099944575

qq 692092564