

东莞排风柜6000风量柜式低噪音离心风机现货批发

产品名称	东莞排风柜6000风量柜式低噪音离心风机现货批发
公司名称	东莞市骏达空调设备有限公司
价格	3333.00/台
规格参数	品牌:飘风 型号:DG60-1 风量:6000立方
公司地址	东莞市东城区主山高田坊联动大厦三楼312号（注册地址）
联系电话	0769-39001966 13902606865

产品详情

排烟风柜6000风量柜式离心风机惠州安装尺寸，惠州新风机，惠州净化送风柜，现货批发，价格实在，咨询与购买请致电：13902606865王生

DG系列代噪声柜式离心通风机是我公司为适应目前日益发展的新风系统、暖通工程、中央空调、净化系统及环保降噪的要求，在消化和吸收国内外先进新风暖通风机技术的前提下，运用气动力学和气动声学相结合的原理设计研发的新产品。

该产品具有风量大、压力高、噪声低、外形美观、安装维护方便等优点。

产品共设有12个机号：9寸、10寸、12寸、15寸、18寸、20寸、22寸、25寸、28寸、30寸、33寸、36寸。

广泛应用于高层建筑、地下室、工厂车间的通风换气。也适用于机场、车站、酒

- 1.结构紧凑美观。箱体采用框架，箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，内层为消声材料，进一步降低了噪声。
- 2.提供不同的进出口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。
- 3.风机主要部件叶轮在消化，吸收美国LAU工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。为翼前弯叶片叶轮，具有效率高，噪声低，风量大，运行平稳，质量稳定，经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板或碳钢板，机械化生产。
- 4.HTFC（DT）系列低噪声消防通风（两用）柜式离心风机分为A型和B型两种类型，A型电机装在箱体外，用于消防排烟；B型电机装在箱体内，用于通风换气。
- 5.A型低噪声消防柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300度高温情况下，连续运行60分钟以上。
- 6.若用户需大风量风机时，本厂生产并联式消防通风（两用）低噪声柜式离心风机。

安装柜式风机时应有减振装置：安装柜式风机时应有减振装置，配电时应安装电机保护装置，7.5kw以上电机应装有降压启动。风机四周、尤其是检修门一侧，应留有充分空间，供检查维修设备时使用。(大于500mm)吊顶式柜式离心通风器需水平吊装，保持触为水平位置，且牢固可靠。楼面安装的通风器应放置在平整的基座上。风机座应有减振装置。通风器安装于楼板、平台时应做好以下工作：（一）直接设置通风器的楼板#平台，应采取现浇钢筋混凝土板，板厚不少于80mm,不宜采用冷轧钢筋。厂房梁的跨度不宜大于6cm。楼板、平台严禁用悬臂结构。通风器吊装在楼板上，应尽量由梁来支承。在风机的进口或出口加上阀门，启动时将其关闭，运转后将阀门开启，至达到规定工况为止。并注意电动机电流是否超过规定值。连接进出口的管道重量不应由风机承受，安装时另加支撑。（二）安装柜式风机的检查运转中经常检查轴承温度是否正常，轴承温度 $<70^{\circ}\text{C}$ ，温升 $<40^{\circ}\text{C}$ 。定期测量风机工作电流大小，正常情况下，工作电流应小于电动机额定电流。带传动装置是否安全可靠。轴承润滑油是否充足和完好。转动部分不允许有碰撞，所有固定零件的螺栓应拧紧。柜式风机的维护 风机在正常情况下，连续运转一个月左右，须用黄油枪向轴承注入钙钠基润滑脂或二硫化钼润滑脂。风机连续运行3-6个月，更换一次润滑脂，以充满轴承空间2/3为宜。风机定期维护保养，消除风机内部的积灰、污垢等。在风机的开车、停车或运转时，如发现不正常情况，主要包括温度、振动、噪音等，应立即进行检修。利用调节装置将三角胶带经常保持均匀拉紧状态，不能过松或过紧。几条三角胶带长度应尽量相同。