

消防稳压给水设备，微机控制，集中高度，给水设备

产品名称	消防稳压给水设备，微机控制，集中高度，给水设备
公司名称	山东易安换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 设备名称:消防稳压给水设备 型号:齐全
公司地址	山东省济南市历城区董家街道江家村西首机场路西侧10米处
联系电话	13335172099

产品详情

真诚向您推荐消防稳压给水设备，济南易安换热设备有限公司，如果您有采购的意向请及时联系我们，电话：0531-88987969王女士欢迎各位朋友来厂考察。

定义：

由气压水罐、水泵、控制柜、控制仪表、管道附件等组成的，其泵身由电机和泵两部分组成。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件，泵和电机同轴。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。

特点：

增压泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄漏的特点。通常用于为消防管网末端增压的给水设备。

分类:

1) 设备按供消防给水系统分:a.消火栓给水系统消防增压稳压给水设备b.自动喷水灭火系统消防增压稳压给水设备c.消火栓和自动喷水灭火系统合用消防增压稳压给水设备

2) 设备按安装位置分为:a.上置式消防增压稳压给水设备b.下置式消防增压稳压给水设备

3) 设备按气压罐设置分为:a.立式罐消防增压稳压给水设备b.卧式罐消防增压稳压给水设备c.补气式消防增压稳压给水设备d.胶囊式消防增压稳压给水设备

设计选用要点:

- 1) 气压水罐的制造单位应持有压力容器制造许可证或注册书，并具备健全的质量管理体系和制度。
- 2) 设备的外购配套件须有产品合格证并经入场检验合格后方可使用。设备的气压水罐、水泵机组、电器元件等构成部件，应在检验合格后方可组装使用。在使用现场组装的设备，可在现场检验整机性能。
- 3) 应持有有关部门签发的生产许可证。
- 4) 设备整体结构、水管路、气管路及电器线路的布置应合理，应留有安装维修空间便于操作。
- 5) 设备配套使用的外购件及材料等均应选用符合国家标准(行业标准)的产品。
- 6) 水泵机组的结构要求:a.稳压泵应设备用泵，其工作能力应与工作泵相同b.每台稳压泵应设独立的吸水管c.水泵引水方式应采用自灌式7)消火栓给水系统的气压罐储水容积不小于300l；自动喷水灭火系统的气压罐储水容积不小于150l；消火栓及自动喷水灭火系统合用的气压罐储水容积不小于450l；8) 该设备配备稳压水泵两台（一用一备）。

本产品的加工定制是否，设备名称是消防稳压给水设备，型号是齐全，额定容量是多种（l），规格是标准，额定输出功率是多种（kw），电压是380（v），冷却方式是风冷，运行方式是一用一备，保护功能是自动，显示是数显，逻辑处理功能强是程序灵活多变，全自动消防供水设备是先进的微机控制，<http://www.sdyahr.com/>