

# 蓄电池组容量放电测试仪

产品名称	蓄电池组容量放电测试仪
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰尔 型号:TRD20\38Y
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

## 产品详情

详细介绍：

trd-20\38y系列蓄电池组容量监测放电仪（有线采集）主要功能：

- 1.适用于通信48v及ups电池日常维护检测、工程验收。
- 2.同时具有监测单体电压、恒流放电及容量分析三项功能。
- 3.通过完全深度放电：精确算出电池容量。
- 4.通过5-10分钟放电，分析出每节电池的实际容量，评估电池的优劣。
- 5.可具有外部电流侦测功能（option）：可侦测外部充电机状况及浮充监测。
- 6.具有浮充时期记录功能：可于浮充时期记录电池状况，并适时提出须做“均衡充电”的建议。
- 7.浮充有多种告警功能：能适时发出警报，并停止放电。
- 8.具有智能型扫描周期功能：能自动调整扫描周期，可不必设定复杂的周期参数，扫描周期记录放（充）电数据。
- 9.外部接点功能：放电完成后，外部充电过低过高或其他警报均提供输出接点以利充电设备或其它设备做适当处理。
- 10.可对本机做信息连机及电池组放（充）电记录和即时状况的收集，以利作电池优劣评估及分析。
- 11.标准usb接口：具备标准的u盘存储装置，可直接使用u盘读取参数，存档及查询放（充）电记录，并可存储多个电池组的测试记录，不必携带pc，单机可完成工作。

12.改良型操作界面：具中文240\*128（5.6寸大lcd屏）显示，界面配合中文显示菜单可轻易的设定及操作本机。

13.安全电驿装置：安全电驿由本机微电脑控制，没有放电或警报时可安全与电池隔离不受影响。

14.外观设计：面板采用正面斜板设计，易读易操作，美观大方。接线采用前方设计，散热风向本机后方吹散，不影响测试线材品质和散热效果。

15.采用高效能电热元件，放电时负载无红热现象。即使冷却风扇停止，电热元件可自动减少放电电流，不会有一般放电设备的红热危险现象。

16.具有正负极接反自动保护功能，具有掉电记忆功能。

技术规范：

型 号	trd-2010y	trd-2015y	trd-2020y	trd-2030y	trd-2010by	trd-2030by	trd-
应用范围	48v电池	48v电池	48v电池	48v电池	48v电池	48v电池	ups
应用行业	通信1组	通信1组	通信1组	通信1组	通信2组	通信2组	1
适用场合	便携式、可移动、满足蓄电池容量日常维护测试需要				对基站内2组电池进行同时放电测量维护，有效提高工作效率		ups电 验
放电时间	0-99小时59分钟 可设置						
大放电功率	6kw	9kw	12kw	18kw	6kw	18kw	18
放电电压范围	dc18-60v	dc18-60v	dc18-60v	dc18-60v	dc 18-60v	dc 18-60v	dc1
大放电电流	100a	150a	200a	300a	100a	300a	3
监测电池数量	1组30节	1组30节	1组30节	1组30节	2组60节	2组60节	1组
备注	可以根据客户需求量身定做，详情请咨询						