

# 汽机旁路电动阀门

产品名称	汽机旁路电动阀门
公司名称	自贡东能电站阀门有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:东能 型号:Z962Y
公司地址	四川省自贡市大安区站台路186号
联系电话	0813-5105008 13890020113

## 产品详情

z961y、z962y高温高压闸阀概述：自贡东能电站阀门有限公司（原自贡电站阀门厂）0813-5105008

适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。

产品引用标准：1、制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准e101和jb/t3595-93的规定；2、结构长度按e101的规定或按用户提供尺寸3、焊接坡口接电力工业管理标准78dg的规定或按用户提供尺寸。

二、z961y、z962y产品结构特点：

- 1、中部无阀盖压力自紧式连结
- 2、闸板为要楔式弹性单闸板或楔式双闸板结构
- 3、闸板/阀座双面堆焊钴基硬质合金
- 4、抗高温蠕变设计
- 5、阀杆采用渗氮型沉淀硬化不锈钢
- 6、有手动、齿轮（伞形齿轮和正齿轮）传动、电动

三、性能规范property and specification：

产品型号	公称压力	试验压力(mpa)		工作压力(mpa)	工作温度( )	适用介质
		强度试验	密封试验/上密封实验			
z961y-250	25	37.5	27.5		425	水、蒸汽、蒸汽

z962h-320	32	48	36		425
z960y-p54100		30	22	540 为10mpa	540
z962y-p54170		48	36	540 为17 mpa	540

四、z962h、z962y主要零件材料material for main parts :

零件名称part name	材料牌号material designation		
阀体body	wcb	wc6	wc9
阀板disc	wcb	wc6	wc9
阀盖bonnet	25	12cr1mo1va	
阀杆stem	1cr17ni2	20cr1mo1va	
阀座seat	25	12cr1mo1va	
密封环sealing ring	s软钢(增强柔性石墨)s soft steel (flexible graphite)	s软钢s soft steel	f软钢f soft steel
填料packing	增强柔性石墨flexible graphite		
支架yoke	wcb	wcb或wc6	
阀杆螺母stem nut	45(zcuzn25a16fe3mn3)		
四开环four piece ring	1cr13	20cr1mova	

五、z960y、z962y主要外形尺寸 :

公称通径dnnominal diameter	主要外形尺寸和连接尺寸(mm)main external and connecting dimensions					电动装置electric device	重量(kg)weight
	d	h	1	2			
z960h、z962h、z960y、z962y-250							
100	84	406	1164	437	277	dzw45	234
125	100	483	1402	437	277	dzw60	343

175	158	711	1650	554	309	dzw180	638
225	200	864	1650	554	309	dzw180	654
300	280	1067	2106	764	398	dzw350	1973
z961h、z962h、z961y、z962y-320							
100	96	533	1236	437	277	dzw60	291
125	118	610	1302	437	277	dzw60	315
150	148	762	1403	526	283	dzw90	372
175	148	762	1650	554	309	dzw180	384
225	222	1041	1650	554	309	dzw180	396
z960h、z961h、z960y、z961y-p54 100v							
175	148	762	1650	554	309	dzw180	383
225	222	1041	1650	554	309	dzw180	404
250	222	1041	1795	554	309	dzw180	1214
300	294	1245	2080	554	309	dzw250	2125
z961h、z962h、z961y、z962y-p54 170v							
125	98	530	1230	437	277	dzw60	312
225	186	1060	1680	554	309	dzw180	1401
300	278	1397	2265	764		dzw500	2834
325	310	1448	2265	690	398	dzw500	2632
350	338	1550	2536	715		dzwc-4	3591

高温高压闸阀安装以及维护1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。