

蓝禾高效生物质锅炉 自然循环锅炉

产品名称	蓝禾高效生物质锅炉 自然循环锅炉
公司名称	杭州蓝禾新能源工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:多种燃料
公司地址	杭州市滨江区江陵路88号3幢506室
联系电话	0571-86582910 13336060756

产品详情

6.1本锅炉为双锅筒纵置式全水管散组装自然循环蒸汽锅炉，锅炉由上下锅筒、锅筒内部装置、水冷系统、对流管束、省煤器、炉墙、钢架、平台扶梯等主要部件组成。锅炉上部组装出厂，下部水冷壁、集箱、钢架、平台等散装出厂（省煤器分高温省煤器和低温省煤器，低温省煤器与水箱单独循环以降低排烟温度，高温省煤器出水进入锅炉）。

6.1上锅筒材料为q345r。锅筒内装设汽水分离器、给水分配装置、加药装置及表面排污装置。其上装设出汽阀座、安全阀座两个，炉水取样管座一个、压力表管座一个、水位表管座两付，压力传感器管座一个。两端装设椭圆形封头，其材质q345r。其上装设400x300人孔。

6.2下锅筒内设置定期排污装置。两端连接椭圆形封头，后端封头设置400x300人孔装置。

6.3锅炉给料机要求给料方便可靠，便于控制。

6.4燃烧设备采用链条炉排，最高使用温度不低于900。分隔式独立风室，调风需灵敏可靠。炉排传动装置应包括无极调速电动机、齿轮减速箱和联轴器。炉排的转速应通过无极调速电动机来进行调节。炉排片要求质量稳定可靠。

6.5炉膛在燃烧温度850~1100 区域装设4个介质雾化喷枪装卸孔，方便加装snCR脱硝系统。

6.6炉膛、对流受热面、省煤器、节能器充分考虑防止烟尘积灰和结焦，且各部件都需设有检查门，便于检修、清灰。对流段必须预留安装清灰设备的空间。

6.7锅筒上压力表需引至地面操作层，方便观看的地方。

6.8平台楼梯的布置便于巡回检查和检修等需要。

6.9省煤器采用方翼铸铁式，其耐压级别为2.45mpa级。并配置足够的阀门仪表（包括信号传感器）。省煤器进口集箱应固定可靠，应能承受一定的热膨胀推力及力矩。省煤器不应采用水流向下的管束。管束和联箱内的杂物、积水应彻底清除干净，然后用牢固的端盖封好。

6.10烟气沉降室，由需方负责土建施工并完成预埋件钢件。供方应提供每台锅炉两个400x300清灰门。

6.16布袋出口设置空气预热器以进一步降低排烟温度至100度以下，以提升系统整体热效率。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是多种燃料，燃料是生物质锅炉，品牌是蓝禾，型号是SZL16-1.6-BMF，燃烧方式是层燃炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，结构形式是卧式