

江洋泵业XBD-I立式多级消防泵

产品名称	江洋泵业XBD-I立式多级消防泵
公司名称	上海泵业制造有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:JYBY 型号:XBD-I
公司地址	上海松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	15021944510

产品详情

“江洋泵业XBD-I立式多级消防泵 不锈钢外套消防给水增压泵”详细介绍

XBD-(I)型立式消防泵产品概述本单位在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的最新标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列泵具有满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点;采用优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳。其轴封有机械密封和填料密封两种形式,该泵具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。

XBD-(I)型立式消防泵主要用途适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。

XBD-(I)型立式消防泵产品特点：1、水力模型先进，效率高，性能范围广。2、立式结构，占地面积小。3、振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，安全可靠。4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。

运行中的维护与保养1，进水管路必须高度密封.不能漏水、漏气；

2，禁止泵在汽蚀状态下长期运行；

3，禁止泵在大流量工况运行时.电机超电流长期运行；

- 4, 定时检查泵运行中的电机电流值.尽置使泵在设计工况范围内运行;
- 5, 泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
- 6, 泵进行长期运行后.由于机械磨损.使机组噪声及振动增大时.应停车检查.必要时可更换易损零件及轴承,机组检修期一般为一年。

机械密封维护与保养1, 机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;

- 2, 严禁机械密封在干磨情况下工作;
- 3, 起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。

起动与停车起动前准备1, 用手拔转电机.叶轮应无卡磨现象,转动灵活;

- 2, 打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀;
- 3, 如输送热液体时,起动前预热,升温速度为 50°C/h :泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,以使各部位受热均匀;
- 4, 应先用手动盘动几圈以使润滑水进入机械密封端面;
- 5, 点动电机.确定转向是否正确。

起动与运行1, 全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;

- 2, 接通电源,当泵达到正常转速后.再逐渐打开吐出管路上的阀门.并调节到所需工况;
- 3, 注意观察仪表读数.检查轴封泄漏情况.正常时机械密封泄漏为3滴/分,检查电机、轴承处温升如果发现异常情况.应及时处理。

停车1, 逐渐关闭吐出管路阀门.切断电源;

- 2, 关闭进口阀门;
- 3, 如环境温度低于 0°C ,应将泵内液体放尽.以免冻裂水泵;
- 4, 如长期停用.应将泵拆卸清洗.包装保管。

XBD-I多级消防泵型号意义: XBD – 消防泵组代号3.6 – 设计压力(1/10MPa)即扬程为36m0.56 – 设计流量(m^3/h)25 – 进出口直径(mm)GDL – 结构为立式单吸多级分段管道式离心泵3 – 泵级数