

ZJHQ气动薄膜三通合流调节阀

产品名称	ZJHQ气动薄膜三通合流调节阀
公司名称	上海祝茂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室
联系电话	021-37111592 17740805039

产品详情

ZJHX气动薄膜调节阀产品由祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于ZJHX气动薄膜调节阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

ZJHX气动薄膜三通调节阀执行器震荡、鸣叫。

处理方法：ZJHX气动薄膜三通调节阀主要是因为灵敏度调得太高，不灵敏区太小，过于灵敏，致使执行器小回路无法稳定而产生振荡，可逆时针微调灵敏度电位器降低灵敏度；流体压力变化太大，执行机构推力不足；调节阀选择大了、阀常在小开度工作。

ZJHX气动薄膜三通调节阀执行器动作不正常，但限位开关动作后电机不停止。

处理方法：检查限位开关、限位开关配线是否有故障；更换控制模块判断。故障十：执行器皮带断。

处理方法：检查执行器内部传动部分是否损坏卡住；“零位”和“行程”电位器调整是否正确；限位开关是否正确。

ZJHX气动薄膜三通调节阀执行器电机发热迅速、震荡爬行、短时间内停止动作。

处理方法：用交流2V电压档测控制模块输入端是否交流干扰动；检查信号线是否和电源线隔离；电位器及电位器配线是否良好；反馈组件动作是否正常。

ZJHX气动薄膜三通调节阀执行器动作呈步进、爬行现象、动作缓慢。处理方法：检查操作器传来的信号动作时间是否正确。故障六：执行器位置反馈信号太大或太小。

处理方法：检查“零位”和“行程”电位器调整是否正确；更换控制模块判断。故障七：加信号后执行器全开或全关，限位开关也不停。处理方法：检查控制模块的功能选择开关是否在正确位置；“零位”和“行程”电位器调整是否正确；更换控制模块判断。

祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系是祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了ZJHX气动薄膜调节阀的质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。祝茂将继续发扬"开拓、进取"的创业精神。

祝茂阀门可供应全新《ZJHX气动薄膜调节阀》的产品信息，提供详细《ZJHX气动薄膜调节阀》的图纸和说明，提供《ZJHX气动薄膜调节阀》的参数，给您介绍《ZJHX气动薄膜调节阀》的使用方法和提供《ZJHX气动薄膜调节阀》的使用规格，如需要《ZJHX气动薄膜调节阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。