

供应LXQ-6一次消谐器,一次消谐装置原装现货

产品名称	供应LXQ-6一次消谐器,一次消谐装置原装现货
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:登瑞 型号:LXQ -10(6)
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应lxq-6,lxq -10一次消谐器,lxq-6,lxq -10一次消谐器原装现货,找lxq-6,lxq -10一次消谐器厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!以下是关于lxq-6,lxq -10一次消谐器的详细介绍: 6~35 kv一次消谐器用于中性点不接地系统,阻尼由电压互感器引起的铁磁谐振,限制系统在一相接地或弧光接地时流过互感器高压绕阻的过电流,保护电压互感器免于烧坏,保护系统安全运行。lxq和rxq外形一致,接线方法相同。lxq-6,lxq -10一次消谐器的特点在以前的一次消谐器基础上进行了改进,体积为原体积的1/3,外壳无瓷套,这样避免了在使用不当的情况下发生瓷套爆炸的可能性,是rxq1的更新换代产品。lxq -10(6)一次消谐器适用条件 1. 适用于户内及户外; 2. 环境温度-40 ~+40 ;

3. 系统频率: 48~62hz; 4. 海拔高度不大于2000m; 5. 大气中无严重污秽及侵蚀性介质的场所; 6. 串接于交流6~35kv非有效接地系统pt一次绕阻中性点与地之间,在一个系统中接有多台电压互感器时,应在每台互感器的三相高压绕阻中性点装lxq-6,lxq -10一次消谐器,才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振lxq -10(6)一次消谐器主要结构

lxq-6,lxq -10一次消谐器由大容量的非线性电阻片组成,外壳无瓷套,散热效果更好。

lxq-6,lxq -10一次消谐器安装及接线方式 lxq-6,lxq -10一次消谐器上端子与pt高压绕阻中性点连接(见图3-3),下端与地网连接,不要倒置,消谐器周围空气距离不小于50mm。

lxq-6,lxq -10一次消谐器用户须知 1. lxq-6,lxq -10一次消谐器在运输、储存、开箱和安装时,应直立放置,不得倾斜,躺卧和受冲击、碰撞。安装使用前,应放在清洁干燥的房间内,不要受腐蚀气体或液体侵蚀。 2.

lxq -10(6)一次消谐器

器在投入运行前或运行1-2年后,应做预防试验,其项目为:测量每台消谐器的直流残压,所加电压脉动系数不大于1.5%,其值应符合表中规定。 3. 在日常运行中,由于单项接地或负载不对称等其它原因造成三项电压不对称,这时消谐器上有一定电压,运行人员勿直接接触。登瑞电气一次消谐器型号有哪些 lxq-10,lxq-6d,lxq-10d,lxq-20d,lxq-35d,lxq-6,lxq-10,lxq-20,lxq-24,lxq-35,lxq d-6,lxq d-10,lxq -20,lxq d-35,lxq3d-6,lxq3d-10,lxq3d-20,lxq3d-35, lxqii-6d,lxqii-10d,lxqii-20d,lxqii-35d,lxq2d-6,lxq2d-10,lxq2d-20,lxq2d-35,lxq -6d,lxq -10d,lxq -20d,lxq -35d,lxq3-6d,lxq3-10d,lxq3-20d,lxq3-35d, lxq-10,rxq-6d,rxq-10d,rxq-20d,rxq -35d,rxqd-6,rxqd-10,rxqd-20,rxqd-35,rxq d-6,rxq d-10,rxq -20,rxq d-35,rxq3d-6,rxq3d-10,rxq3d-20,rxq3d-35, rxqii-6d,rxqii-10d,rxqii-20d,rxqii-35d,rxq2d-6,rxq2d-10,rxq2d-20,rxq2d-35,rxq -6d,rxq -10d,rxq -20d,rxq -35d,rxq3-6d,rxq3-10d,rxq3-20d,rxq3-35d,lxq-35,sm-lxq-10,sm-lxq-6

rxq1-10gy,lxq1-10gy,rxq1-35gy,lxq1-35gy,rxq-10gy,rxq-35gy,lxq-35 本条信息供应lxq-6,lxq -10一次消谐器,lxq-

6,lxq -10一次消谐器原装现货由登瑞电气提供,产品描述资料如有变更不另行通知,具体请登陆乐清登瑞电气有限公司官网了解或电话咨询为准