

智崙 RHZK5-30 带声光报警呼吸器

产品名称	智崙 RHZK5-30 带声光报警呼吸器
公司名称	盐城市智崙贸易有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:智崙 型号:RHZK5-30
公司地址	江苏省盐城市开放大道72号阳光大厦5楼
联系电话	0515-89884899 18351540119

产品详情

RHZK5/30、RHZK6/30正压式空气呼吸器电子声光报警器是按照MCS.339(91)的要求设计制造的新一代残余气压报警设备，专用于空气呼吸器残余压力报警。它将指针式压力表与电子声光报警组合在一起，当气瓶内压力降至 5.5 ± 0.5 MPa时，报警器发出持续蜂鸣报警声和红、白强光闪烁信号。与传统的气动哨笛声讯报警器相比，电子声光报警器具有报警声、光同时报警功能、不同压力段灯光提示功能，以保证呼吸器使用人员或现场监护人员通过多种提示方式得到残余气压信息和报警信号，从而有效保障使用人员呼吸和安全撤离。该产品结构紧凑，体积小，操作简便，具有良好的防爆性能。

报警器外形及功能 主要指标 工作电压 3V 报警压力 5.5 ± 0.5 MPa 电池型号 CR123
声报警 报警器 电子蜂鸣器 工作温度 -30~65 报警方式 连续声讯 精度等级 1.6 报警声级 >90dB
防护等级 IP67 光报警 白色闪光 频率 60次/min 防爆等级 Ex ia IIC T4 白色光强 >0.75cd
电池待机时间 一年 红色光 闪烁 开机 电池工作时间 100小时 连续报警 电池可使用时间 10小时

报警器报警过程示意 使用方法 1、开机 按下电源开关键指示灯亮起，电子声光报警器进入工作状态。电子报警器具有自动开机功能，当气瓶内气压大于2MPa时，打开气瓶阀开关，电子报警器自动开启进入工作状态。 2、关机 关机需要长按电源开关键3秒，以防止非有意关闭。关机前必须先将高压管内的余气完全泄压，如果系统内气压大于2MPa，报警器自动处于工作状态不能被关闭。 3、报警状态 当气瓶内气压降至 5.5 ± 0.5 MPa时，电子报警器蜂鸣器发出大于90dB的持续鸣叫声，同时压力表周围的4只LED灯发出白色闪光，电源指示灯发出红色闪光。 4、其它显示状态 a 气压指示灯
气瓶内气压大于10MPa时，气压指示灯为绿色常亮状态；
气瓶内气压大于6MPa小于10MPa时，气压指示灯为黄色常亮状态；
气瓶内气压小于6MPa时，气压指示灯为红色强光闪烁状态。 b 电量指示灯
当电池电量只剩下总电量的20%，电源欠压指示灯(黄灯)开始常亮。 注意事项
1、电子声光报警器使用的是CR123锂电池，不得使用其它规格的电池替代。 2、更换电池时应先将报警器关闭，严禁在开机状态下更换电池。更换下来的废电池应按电池回收规则集中存放，不得随意乱丢污染环境。 3、更换电池后应确保电池仓完全密封。