

仿美国江森电动二通阀|微型调节阀

产品名称	仿美国江森电动二通阀 微型调节阀
公司名称	永嘉县欧蒙自控阀门厂
价格	.00/个
规格参数	型号:VA-7010 材质:黄铜 品牌:美国江森
公司地址	中国 浙江 温州市 永嘉县瓯北镇五星街11号
联系电话	86 0577 67957258 13868626738

产品详情

型号	VA-7010	材质	黄铜
品牌	美国江森	连接形式	内螺纹
公称通径	15-32 (mm)	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	单向	驱动方式	电子
零部件及配件	执行器	形态	柱塞式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

va7010风机盘管电动阀的详细资料：

一、va7010系列风机盘管电动阀产品概述：

1、驱动电机：磁滞同步电机2、驱动器工作电压：200vac、50hz/60hz（有ac24v、110v可供选择）3、功率消耗：5.7va4、阀体承压：1.6mpa5、允许压差：0.12mpa6、适用介质：冷水、热水7、适用介质温度：2 -95 8、适用环境温度：0 -60 9、启闭时间：开约10秒，关约5秒

二、va7010系列风机盘管电动阀结构特点：

1、阀体黄铜锻造,不锈钢杆及弹簧,体积小,耐腐蚀.2、阀芯结构优化,在不减少kv值的情况下,允许压差大.3、驱动器与阀体分离,可快速拆装.4、驱动器有可供系统调试和维修使用的手动操作杆。

尺寸 (mm)	三通			三通		
	15	20	25	15	20	25

a	58	67	90	58	67	90	
b	14.5	19	24	29	34	38	
c	100	104.5	109.5	101	106	110	
kv值	2.8	4.0	5.5	2.8	4.0	5.5	
最大允许压差	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	0.08	

注：以上k值为最大压差时的数据。

四、va7010系列风机盘管电动阀安装调试：

1、安装前必须仔细阅读本说明书，切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。2、水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。3、阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。4、阀体及驱动器必须安装于垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有30mm空间用于拆装。与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，同时必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。5、两只及其两只以上的电动阀不能并联，如果确需并联要用继电器进行隔离。6、阀体安装完毕并与管路通过试压后才安装驱动器。7、若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。8、驱动器不能用保温材料包裹，否则影响其散热。9、驱动器必须通过不小于1.5mm²的导线进行可靠接地，其它线路应符合电工有关标准。10、安装完毕并检查正确无误后，通电调试，至少应观察驱动器的三个完整运行周期，确定所有部件正确为止。11、经过无水调试合格后，再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在0.15mpa以内，以保证电动阀对水流开关的有效性

五、va7010系列风机盘管电动阀维修和保养：

1、重要警告：安装、维修和保养之前必须先将电源切断，以避免造成设备、人身伤害。2、若阀门在泄漏应立即将其从系统中隔离，并更换整个阀体总成。3、若驱动器不工作，应更换驱动器总成，若驱动器在工作但走不到位，应清洁驱动器内扇型齿轮齿面，然后上润滑油。六、注va7010系列风机盘管电动阀注意事项：

驱动器内减速机为大速比精密小模数齿轮结构，用手动操作杆打开阀门时，用力要轻柔，让阀杆慢慢下去，用力过猛会损坏减速机。