

DJ61F-40P低温焊接截止阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | DJ61F-40P低温焊接截止阀 |
| 公司名称 | 上海祝茂阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢124室 |
| 联系电话 | 021-37111592 17740805039 |

产品详情

DJ61F-低温长轴截止阀产品由上海祝茂阀门有限公司专属提供，了解更多关于DJ61F-低温长轴截止阀产品信息请与祝茂阀门联系沟通。

DJ61F-低温长轴截止阀操作

对于DJ61F-低温长轴截止阀，不但要会安装和维护，而且还要会操作。

启闭截止阀，用力应该平稳，不可冲击。某些冲击启闭的高压截止阀各部件已经考虑了这种冲击力与一般截止阀不能等同。

当DJ61F-低温长轴截止阀全开后，应将手轮倒转少许，使螺纹之间严紧，以免松动损伤。

管路初用时，内部脏物较多，可将截止阀微启，DJ61F-低温长轴截止阀利用介质的高速流动，将其冲走，然后轻轻关闭（不能快闭、猛闭，以防残留杂质夹伤密封面），再次开启，如此重复多次，冲净脏物，再投入正常工作。

DJ61F-低温长轴截止阀常开截止阀，密封面上可能粘有脏物，关闭时也要用上述方法将其冲刷干净，然后正式关严。

如手轮、手柄损坏或丢失，应立即配齐，不可用活络扳手代替，以免损坏阀杆四方，启闭不灵，以致在生产中发生事故。

DJ61F-低温长轴截止阀某些介质，在截止阀关闭后冷却，使阀件收缩，操作人员就应于适当时间再关闭一次，让密封面不留细缝，否则，介质从细缝高速流过，很容易冲蚀密封面。

DJ61F-低温长轴截止阀操作时，如发现操作过于费劲，应分析原因。若填料太紧，可适当放松，如阀杆歪斜，应通知人员修理。有的截止阀，在关闭状态时，关闭件受热膨胀，DJ61F-低温长轴截止阀造成开启困难；如必须在此时开启，可将阀盖螺纹拧松半圈至一圈，消除阀杆应力，然后扳动手轮。

上海祝茂阀门以人才、信息、质量、效率竭力满足阀门行业日新月异的发展需要。这一系列的质保体系是祝茂阀门在设计、开发、制造、销售、服务于一体的后盾力量，确保了DJ61F-低温长轴截止阀的质量。公司主导产品有调节阀、减压阀、闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、电站阀、美标阀、水力控制阀及气动、电动阀门等60多种品种。祝茂将继续发扬"开拓、进取"的创业精神。

祝茂阀门可供应全新《DJ61F-低温长轴截止阀》的产品信息，提供详细《DJ61F-低温长轴截止阀》的图纸和说明，提供《DJ61F-低温长轴截止阀》的参数，给您介绍《DJ61F-低温长轴截止阀》的使用方法和提供《DJ61F-低温长轴截止阀》的使用规格，如需要《DJ61F-低温长轴截止阀》产品说明等相关信息,可与本公司联系。