

二次供水紫外线消毒器

产品名称	二次供水紫外线消毒器
公司名称	河北石家庄睿汐环保科技有限公司
价格	3333.00/台
规格参数	品牌:睿汐 型号:RX-UV 杀菌率:99.9%
公司地址	石家庄中华北大街370号
联系电话	0311-68030472 13323048036

产品详情

睿汐厂家联系人：小徐：13323048036 15354312530微信同号 QQ1651369194

紫外线消毒器的设计符合GB

8988《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》要求：

- (1) 消毒器按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造。
- (2) 同一型号消毒器的零部件完全可以互换。
- (3) 消毒器受紫外线照射面做抛光处理。
- (4) 承压筒体的工作压力不小于1.0MPa，试验压力不小于1.5Mpa。
- (5) 筒体或箱体内可根据用户要求设置导流板。
- (6) 直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求符合YY/T0160《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》。
- (7) 灯管的布置使受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。
- (8) 消毒器设有灯管点燃指示，根据要求可设置点燃累计时间指示、紫外线辐照强度的相对指示
- (9) 紫外线杀菌灯管选用国家卫生部门、防疫部门鉴定的专业产品，灯管的石英玻璃套管与水隔开，石英套管253.7mm紫外线的透过率大于90%。
- (10) 消毒器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求。
- (11) 消毒器设有进出水管、泄水管、报警系统、法兰式接口、在消毒器不便安放泄水管时，也可以在

与消毒器等同处的连接管路上安装。根据用户要求可配备取样管、紫外线强度监测仪、运行时间计时器、不锈钢支架等。

(12) 装备新灯管的我单位产品，测得的紫外线辐照剂量大于 $12000 \mu \text{W} \cdot \text{S}/\text{cm}$ 。（应充水），正常工作的消毒器测得的紫外线辐照剂量大于 $9000 \mu \text{W} \cdot \text{S}/\text{cm}$ 。

(13) 在额定消毒水量下工作，出水的细菌学指标符合GB5749《生活饮用水卫生标准》要求。

(14) 消毒器材料符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。消毒器使用SUS304、SUS316L食品级不锈钢板。

(15) 消毒器在额定消毒水量下工作的水头损失小于0.005MPa。