

# DBF离心风机箱\_离心风机箱\_格瑞德集团

产品名称	DBF离心风机箱_离心风机箱_格瑞德集团
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:RV1376
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

## 产品详情

### DBF系列低噪声离心式风机箱

广泛应用于工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风

BF系列风机箱是专为满足不同工况运行的送风排风设备，根据季节变化及运行工况调节所需风量，节省能耗，并可同事向多方向的管道送风。具有运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便等优点。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压，配置电控箱后可远程控制。

#### 风机箱选用要点编辑1.

风机箱选用控制参数为风量、全压、效率、噪声以及电机功率等。有离心式和轴流式。2. 通风机由于设置了风机箱，有利于消声。3. 通风机选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05~1.1，风压为1.10~1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。4. 注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行，应使通风机在其高效率点附近工作，通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%）。

风机箱通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。

3. 通风机进出口与风管之间连接，应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑，并由基础或与建筑物其他构件支撑牢固，机壳不应承受其它机件的重量。

4. 通风机安装在建筑物构件上时，应采取隔振措施。