

3C认证消防排烟风机消防排烟风机格瑞德空调查看

产品名称	3C认证消防排烟风机消防排烟风机格瑞德空调查看
公司名称	山东格瑞德空调设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:格瑞德 型号:IB1061
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	0534-2327007 13853456276

产品详情

消防风机安装

- 1、全面熟悉风机的样本，熟悉风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等；风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行全面检查，附件是否完整，各部件联接是否紧固。认真检查风叶有否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。
- 2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上；风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。
- 3、风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)，如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
- 4、风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给风机的电源必须完整，并符合相关要求。风机接线必须有专业知识的电工接线。
- 5、风机全部安装后应检查风机内部是否有遗留的工具和杂物。

消防排烟风机，排烟系统的防火措施对于多层民用建筑和工业建筑1．空气中含有容易起火或危险物质的房间，其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀，可采用普通型通风设备。2．排除有燃烧和危险粉尘的空气，在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易的铝、镁等粉尘，应采用不产生火花的除尘器；如粉尘与水接触能形成性混合物，不应采用湿式除尘器；3．有危险粉尘的排风机、除尘器，宜分组布置，并应与其他一般风机除尘器分开设置。4．净化有危险粉尘的干式除尘器和过滤器，宜布置在生产厂房之外的独立建筑内，且与所属厂房的防火间距不应小于10米。但符合下列条件之一的干式除尘器和过滤器，可布置在生产厂房的单独房间内：有连续清灰设备。 风量不超过15000m³/h、且集尘斗的储尘量小于60kg的定期清灰的除尘器和过滤器。

5. 有危险的粉尘、过滤器、管道，均应按照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》的有关规定设置泄压装置。净化有危险的粉尘的干式除尘器和过滤器，应布置在系统的负压段上。6. 排除、输送有燃烧危险的气体、蒸汽和粉尘的排风系统，应设有导除静电的接地装置，其排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内。

离心管道排烟风机是我公司在消化、吸收国外先进技术基础上，通过CAD优化设计，并经反复试验研制而成。该系列风机具有管道式外型，电机安装在风机外面，使高温管道的油烟同电机完全隔离，从而确保了电机长时间安全运转，使用寿命比其他型式风机有了极大提高。采用了消声式蜗舌，以降低风机的噪声。具有噪声低，耐高温性能优良，效率高，安装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续60运行分钟以上，输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑，厨房，烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面；另一面保证了厨房的噪声低，无污染，达到了理想的环保效果。

CF系列离心管道消防排烟风机均为水平方向，且进出风口都为方形，同管道连接非常方便。该风机可同高效厨房油烟专用交货净化器配套使用，也可作为管道风机单独使用。