

氨气检漏仪DX-100

产品名称	氨气检漏仪DX-100
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

氨气检漏仪

(1) 控制器主要技术指标

显示方式：数字显示 报警方式：声光报警 低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL 响应时间：< 30s 报警音量: > 65dB

电源:AC220V ± 15% 50HZ 功耗:2W

使用环境:温度：—10 ~50 湿度: ≤ 93%RH

输入接口:三线制 示值误差: ≤ ± 3%FS

外形尺寸:330 × 220 × 65mm (8路) 安装方式:壁挂式

(2) 探测器主要功能

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

气体控制器对气体探测器产生的数字信号进行采样，经内部单片机的数据处理后，能实时显示探测器的浓度、状态&声光报警）、物理地址等信息，并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能，可实时显示系统和子地址的故障部位和类型&声光报警）。

漏氨报警器本产品设计遵循的国家标准为GB16808-2008，资质有ISO9001:2000 质量管理体系标准，消防产品型式认证，检验报告，制造计量器具许可证，防爆合格证。与传统产品相比，具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能，且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合，操作非常简单，整个产品设计采用集中控制，便于查询、维护。

济南大象安防设备有限公司

联系人：张经理

电话：0531-67804961

手机：15588893935

传真：0531-67804961

邮箱：3386931964@qq.com

Q Q: 3386931964

氨气检漏仪