

JCF-DM385 (20) 电源电涌保

产品名称	JCF-DM385 (20) 电源电涌保
公司名称	石家庄合众邦防雷工程有限公司
价格	960.00/台
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路2号宏城商务5楼
联系电话	18601204412

产品详情

应用范围 JCF-DM385/20电源电涌保护器适用于50Hz的TT、IT、TN的接地型式的供电系统，广泛用于各类电源一、二级过电压防护，一般安装在建筑物进线的低压主配电柜或分配电柜。

工作原理 JCF-DM385/20属于电压限制型电涌保护器，在无浪涌时呈现高阻抗，但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小。采用压敏电阻作为组件。

型号说明 JCF-DM385/2/20 JCF代表品牌，D代表电源电涌保护器，M代表模块，385代表最大持续工作电压，2代表2P，20代表标称放电电流。

技术参数

型号	JCF-DM385/20
最高持续运行电压Uc (V ~)	385

表陈放电电流In (kA)	20
保护水平Up (kV)	1.8
响应时间t (ns)	25
接入单线截面积 (mm ²)	10 ~ 35 (多股铜导线)
接入接地线截面积 (mm ²)	10 ~ 35 (多股铜导线)
前端推荐串联熔断器 (A)	20
工作环境 ()	-40-+80
相对湿度	95%

安装事项 1.连接导线采用，截面积大于或等于10mm²，总长度应控制在0.5m以内。

2.电涌保护器前端应串有相应的空气开关或熔断器。 3.安装时必须断开电源。 4.压敏电阻型电涌保护器还应定期检测模块指示窗口，为绿色时正常，当模块劣化后变成红色，此时需要及时更换。