

气动通风蝶阀不动作的原因

产品名称	气动通风蝶阀不动作的原因
公司名称	泊头市叁诚除尘设备有限责任公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:泊头叁诚除尘
公司地址	河北省泊头市洼里王镇米院村
联系电话	0317-8250988 18333442834

产品详情

气动通风蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成，用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断装置。气动通风蝶阀在作业过程中不动作的原因

- 1.气动蝶阀有气源，无信号：调节器故障；定位器波纹管漏气；调节网膜片损坏。
- 2.定位器无气源：过滤器堵塞；减压阀故障；管道泄露或堵塞。
- 3.定位器有气源，无输出：定位器的节流孔堵塞。
- 4.有信号，无动作：阀芯脱落；阀芯与社会或与阀座卡死；阀杆弯曲或折断；阀座阀芯冻结或焦块污物。
- 5.气动通风蝶阀的执行机构弹簧因长期不用而修死调节阀动作不稳定：
 - 1.) 气源压力不稳定：压缩机容量太小；减压阀故障。
 - 2.) 信号压力不稳定：控制系统的时间常数不适当；调节器输出不稳定。
 - 3.) 气源压力稳定，信号压力也稳定，但调节阀的动作不稳定；定位器中放大器的喷咀挡板不平行，挡板盖不住喷咀；输出管线漏气；执行机构刚性太小；阀杆运动中摩擦阻力大，与相接触部位有阻滞现象。

市除尘设备有限责任公司 网址：www.scdscc.com 电话：0317-8250988