

HSF-A型常压锅炉回水控制阀

产品名称	HSF-A型常压锅炉回水控制阀
公司名称	上海首龙阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:首龙 型号:HSF-A
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐小康路34号2楼112室
联系电话	021-61246982 13918712698

产品详情

HSF-A型常压锅炉回水控制阀

回水控制阀工作原理

与水泵同步。开泵时，利用水泵分动力开启，停泵时，利用回水冲击力和弹簧力关闭。该产品在设定条件下，自控消除系统回水水垂力（水击力）。

安装要求

（一）安装时必须按照原理示意图施工，且距墙300毫米。

（二）注意事项：

1.压力管的接点位置首端必须在水泵与逆止阀之间（配本厂WZ型逆止阀除外），末端与阀盖联接处必须增设一个活节头。

2.压力管为3/4管，必须保证畅通无阻，除二台泵之间设DN20球阀外，决不允许再设阀门。

3.该阀回水入口处，必须装设除污器，以确保使用寿命。

适用范围

燃煤、气锅炉、燃油锅炉、电热锅炉、等常压系统回水控制，采暖系统高度在80米以下（低压为10-20米，中压为21-40米，高压为41-100米）均可使用，若在100米以上时，请设计部门或客户与制造厂说明即可。

产品性能及特点

- 1.自动控制、泵开阀开、泵停阀停。
- 2.自动消除回垂力，保护暖气片。
- 3.循环量一次调定，终不变。
- 4.停电时，自动关闭。
- 5.结构紧凑，维修方便。

操作方法：

1.操作要领

A.关闭阀门：备用泵侧的前、后阀门、压力管球阀、旁通蝶阀全部关闭；

B.阀门全开：运行泵侧的前、后阀门、压力管球阀、回水阀后蝶阀、阻力阀、排气阀全开；

C.启泵：手动排气阀（自动排气阀除外），喷水即关闭，按照锅炉标准水位调节阻力阀，水位平衡即可。

D.停泵：自控关闭。

2.操作顺序

A-B-C-D

3.ABCD要领一次完成，长期不动。

保养方法

取暖器已过，必须对该阀进行保养。

方法：将蝶阀、阻力阀关闭，拆除回水阀，排除上下腔水。清污。从阀盖丝孔和阀体水出孔处注入足量甘油，阀杆注上机油即可，组装备用。