医用液氧储罐-医用液氧储槽-医用液氧贮槽

产品名称	医用液氧储罐-医用液氧储槽-医用液氧贮槽
公司名称	辽阳金鼎低温设备有限公司
价格	77700.00/台
规格参数	品牌:金鼎 型号:卧式或立式 容积:2-150立方
公司地址	中国辽宁省辽阳市太子河区荣兴路138号
联系电话	13065397822

产品详情

医用液氧储罐-医用液氧储槽-医用液氧贮槽

医用液氧储罐生产厂家：辽阳金鼎低温设备有限公司。

①、防火间距应从建筑物近的储罐外壁、堆垛外缘算起。但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10m。

②、甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区、半露天堆场和乙、丙类液体堆场与甲类厂（库）房以及民用建筑的防火间距，应按本表的规定增加25%。但甲、乙类液体储罐区、半露天堆场和乙、丙类液体堆场与上述建筑物的防火间距不应小于25m，与明火或散发火花地点的防火间距，应按本表四级建筑的规定增加25%。

③、浮顶储罐或闪点大于120°C的液体储罐与建筑物的防火间距，可按本表的规定减少25%。

④、一个单位如有几个储罐区时，储罐区之间的防火间距不应小于本表相应储量储罐与四级建筑的较大值。

⑤、石油库的储罐与建筑物、构筑物的防火间距可按石油库设计规范的有关规定执行。

医用液氧储罐-医用液氧储槽-医用液氧贮槽，生产厂家：辽阳金鼎低温设备有限公司。

液氧罐及附属氧气管道、分配器（以下简称设备设施）相关责任人岗位职责：

（一）使用班组相关责任人员的职责：1.认真执行设备操作规程和岗位操作规程及相应安全管理制度。2.精心操作，保证设备设施安全运行。3.时刻注意安全生产，检查安全附件的齐全、灵敏、可靠，发现不正常现象及时处理。4.按时定点、定线巡回检查如实填写记录。5.认真做好所操作设备设施的维护保养工

作，保持设备设施处于完好状态。

（二）主管人员岗位职责：1.贯彻执行有关安全法律、法规和压力管道的技术规程、标准，建立健全相应安全管理制度；2.组织对操作人员的安全技术教育交底工作；3.建立设备设施档案；4.按时对设备设施附属仪表、安全保护装置的定期校验；5.对事故隐患及时进行整治，并以书面形式报告上级主管部门；6.制定应急措施和救援方案，并定期演练。

液氧罐及附属氧气管道、分配器维护保养制度：

液氧罐维护保养：

1.液氧罐使用的维护与保养必须坚持“ 预防为主 ”的原则做到正确使用、精心维护与坚持日常保养，使压力容器投用后经常处于良好的运行状态，保证其长期安全、稳定运行。

2.液氧罐必须按照其使用特点和介质特性认真做好日常维护保养管理工作，检查罐体焊缝强度和有关接管、接头的完好、牢固情况，以及相应附件、压力表是否完好正常。

3.准备必备的维护保养工具和简单器材。

4.操作人员了解所操作液氧罐的结构特性，工艺原理、使用和维护保养、安全操作等方面的知识，掌握日常维护保养技能。

5.实行包日常维修和日常保养的双保责任制，确立设备设施管理人，贯彻“ 谁使用谁管理 ”原则。

6.保持液氧罐整洁和生产周围环境的清洁卫生。

7.认真执行巡回检查，严格执行操作规程，操作人员不得擅自拆除或损坏液氧罐的安全附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打罐体承压部件。

8.操作人员在正常操作状态下发现异常情况，应立即查明原因，采取有效的处理措施并及时上报反映。

9.对停用和封存备用的压力容器要做好维护保养工作，再次投用前应认真检查。

氧气管道及分配器的日常维护保养制度：

经常检查氧气管道及分配器的防护措施，保证其完好无损，减少其表面腐蚀；

阀门要定期进行操作，保证其操纵灵活、无泄漏；

定期检查紧固支件的在用状况，做到齐全、不锈蚀、联结固定可靠；

静电跨接、接地装置、绝缘保护要保持良好完整，发现损坏及时修复；

检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取措施。

医用液氧储罐-医用液氧储槽-医用液氧贮槽，生产厂家：辽阳金鼎低温设备有限公司。

氧气管道及分配器维修及技术升级作业管理制度：

1.按规定组织专项安全交底，编制作业预案；

2.管道及分配器的修理和技术升级必须做到：(1)结构合理，保证管系的强度能满足高工作压力的要求。(2)管道的补焊、更换分配器等技术要求，应按现行的技术规范，制定施工方案和工艺要求、必要时进行强度校核。(3)修理改造的焊接必须作焊接工艺评定，焊接材料必须符合规范要求。

液氧罐及附属氧气管道、分配器异常状态应急处置预案：

燃烧危险特性：

禁忌物：易燃或可燃物，活性金属粉末、乙炔。

危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。

消防措施：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势，迅速切断气源。用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

贮运储运条件：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。远离火源、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。