不锈钢板式换热器除垢清洗剂换热器结垢清洗工艺

产品名称	不锈钢板式换热器除垢清洗剂换热器结垢清洗工艺
公司名称	四川银泰精细化工有限责任公司
价格	8.40/件
规格参数	品牌:卡洁尔 型号:yt582 起批量:≥25kg
公司地址	眉山市东坡区顺江大道南一段31号
联系电话	028-38627418 13330955884

产品详情

不锈钢（钛）换热器清洗剂yt-58-2

不锈钢换热器（钛）换热器由于长时间高温高压输送热水，板片表面很容易吸附水垢，从而降低换热器的热交换效率。而部分热供应企业未使用合格的软化水，从而使板片上形成的水垢更加顽固，极难清洗干净。而使用传统的酸洗除垢剂，容易破坏不锈钢板片的组成成份和破坏钝化保护膜，降低板片的抗腐蚀能力和使用寿命。

产品特点：

1.彻底清除干净吸附在板面上的各类顽固水垢；

2.不破坏板片原有的钝化保护膜和色泽

3.达到清洗，钝化，除油脂三位一体的功效。

物化性状：

外观：无色液体a + 助剂 b （褐色）

密度（20°C），g/ml:1.05～1.15

水溶解性:易溶 可燃性:不燃　ph值：≤2

使用方法：

1.循环回路组成：将配液桶-循环泵-连接管道-待清洗的不锈钢换热器组成闭路循环回路。

2.往配液桶放入适量自来水形成循环体系，加入助剂b循环均匀。

3.将本清洗剂徐徐倒入配液桶，清洗剂兑水大约1：3～5比例，对所清洗的换热器打循环。循环每隔20分钟测一次ph值，当ph值趋于不变时，加入一定量（2-3%左右）的本清洗剂循环测其ph值，20分钟后，再测ph值不变表明换热器垢已除尽，清洗完成。

4.漂洗：往清洗液里投加碱中和剂yt-51-8,使酸洗液ph值上升到7～8,可将清洗废液直接排放。如需钝化,可用钝化剂yt-51-5进行钝化。

注意事项：

勿溅到衣物及皮肤,眼睛上,如不小心溅到,

请用大量清水冲洗；勿误食,勿让小孩靠近。

包装贮存：

25kg/ 桶，阴凉干燥通风防漏。

贮存期二十四个月