

酸性膜清洗剂AR1090安诺水处理直销RO膜清洗

产品名称	酸性膜清洗剂AR1090安诺水处理直销RO膜清洗
公司名称	山东安诺水处理科技有限公司
价格	160.00/桶
规格参数	品牌:安诺 型号:AR1090 密度 (20 , g/cm3) :1.10
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处王家店村
联系电话	0538-6315568 15315281852

产品详情

反渗透膜酸性清洗剂 AR-1090 (液体) AR-1091 (固体)

一、产品特点：

- 1、是一种高效酸性膜清洗保养剂，可以有效恢复及保持反渗透（RO）、纳滤（NF）和超滤（UF）膜最优性能。
- 2、适用于芳香聚酰胺和醋酸膜。
- 3、用于去除膜表面无机盐和金属氧化物污染。
- 4、含有有机酸、洗涤剂 and 螯合剂，不含表面活性剂，低泡沫配方，易冲洗。
- 5、可清洗食品级过滤设备的过滤膜。

二、产品指标：

项目	指标 (AR-1090)	指标 (AR-1091)
外观	无色至微黄色液体	白色颗粒状固体
PH值 (1% 稀释液)	2.0 ± 0.5	1.0 ± 0.5

比重 (20 , g/cm ³)	1.10 ± 0.05	-----
保质期	2年	1年

三、使用说明：

A、添加量：在典型的膜清洗应用中，一般该药剂的投加浓度为2.0-3.0%，根据系统污堵情况而定。

B、清洗方法：1、检测清洗水箱及连接管路，并用RO产水清洗干净。

2、检测并更换新保安过滤器滤芯。

3、把RO产水加入清洗水箱，让水箱内水量保持能循环的最小水量。

4、把清洗剂按计算添加量缓慢加入到清洗水箱内，并开启循环泵循环清洗。

5、清洗过程中控制清洗液温度在30-35 ，清洗液PH值2-3，循环清洗时间为4-6h。

6、每30分钟检查清洗液的PH值和温度，并做好记录。清洗液PH值高于3时补加清洗液。清洗液PH值1小时之内不再上升，清洗完成。

7、清洗结束后，把清洗液排放干净，并用RO产水冲洗系统PH值接近RO产水PH值为止。反渗透系统投入运行后，前30分钟产水排掉。

C、注意事项：1、万一污堵严重，初始回流（占清洗箱15%的容积）应该排掉，防止已除去的固体再次沉积，对膜形成二次污染。

2、在多级多段系统中，每级每段系统单独清洗效果最好。

3、与AR-1092碱性膜清洗剂配合使用，效果更好，配合使用时，先用AR-1092碱性膜清洗剂清洗。

四、安全防护：

在使用反渗透酸性清洗剂过程中应采取必要的安全防护措施，如佩戴手套和防护镜等，一旦与眼睛接触，立即用大量清水冲洗，并且避免长期与皮肤接触。

五、包装规格：

采用塑料桶包装，25kg/桶或20kg/桶。

更多水处理药剂请咨询：山东安诺水处理科技有限公司

微信/电话：15315281852 QQ：2032723757